

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево ул. Толстого д.6

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание № 25/1/15

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Руководителю Исполнительного комитета Старотимошкинского
сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан*

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

Мулеевой Полине Анатольевне

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Аксубаевского и Нурлатского муниципального района по пожарному надзору
№ 25 от "10" февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994
г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "26" февраля 2021 г. по
12 ч 00 мин. "26" февраля 2021 г. проведена проверка Гафизовым Рустемом
Хафизовичем заместителем начальника МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ на территории ИК Старотимошкинского сельского
поселения Аксубаево сельского поселения Аксубаевского муниципального района РТ

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с **руководителем ИК Старотимошкинского СП Мулеевой П.А.**

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требований пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполне нии (указыва ется только выполне ние)
1	2	3	4	5
Населённый пункт Старое Тимошкино				
1	Руководитель сельского поселения не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.	<i>На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. (Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ).</i>	01.02.2022г.	

2	Руководитель сельского поселения не обеспечил надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к строениям, естественным водоемам являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.	Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	01.02.2022г.	
3	При наличии на территории населенного пункта Старое Тимошкино, естественного водоисточников (река, озеро) отсутствует подъезд с площадкой (пирс) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей.	При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. (Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	01.02.2022г.	

Населённый пункт Новое Тимошкино

4	Руководитель сельского поселения не обеспечил надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к строениям, естественным водоемам являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.	Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	01.02.2022г.	
5	Руководитель сельского поселения не организывает своевременную уборку сухой растительности и покос травы.	Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. (Требование п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	01.02.2022г.	

Населённый пункт Медянка

6	Руководитель сельского поселения не обеспечил надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к строениям, естественным водоемам являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.	Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	01.02.2022г.	
7	Руководитель сельского поселения не обеспечил надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к строениям, естественным водоемам являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.	Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	01.02.2022г.	

8	Руководитель сельского поселения не организывает своевременную уборку сухой растительности и покос травы.	Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. (Требование п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);	01.02.2022г.
---	--	---	--------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника
 МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому МР
 УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
 подполковник внутренней службы
 Гафиятов Р.Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


"26" февраля 2021 г.


Предписание для исполнения получил:


 (подпись)

"26" февраля 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.


 (подпись)
 М.Л.П. <*>



Руководитель ИК Мулеева П.А.

(должность, фамилия, инициалы)