

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево ул. Толстого д.6

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

с. Старое Тимошкино  
(место составления акта)

«26» февраля 2021 г.  
(дата составления акта)  
12 часов 00 мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органа государственной власти (местного самоуправления)**  
**№ 25**

*«26» февраля 2021 г. по адресу: РТ, Аксубаевский район, с. Старое Тимошкино, улица  
Ленина, д. 27, адрес место (а) фактического осуществления им деятельности по адресу:  
Республика Татарстан, Аксубаевский муниципальный район, Старотимошкинское сельское  
поселение.*

(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам  
Юсупова Р.Р. № 25 от 10 февраля 2021г.*

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена *плановая* проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

*Исполнительного комитета Старотимошкинского сельского поселения Аксубаевского  
муниципального района Республики Татарстан*

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Дата и время проведения проверки:

*"26" февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа*  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *межрайонный отдел НД и профилактической работы по Аксубаевскому и  
Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ*

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

*Мулеева Полина Анатольевна - руководитель исполнительного комитета  
Старотимошкинского сельского поселения Аксубаевского муниципального района РТ*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо (а), проводившее (-ие) проверку: *Заместитель начальника МОНД и ПР по  
Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник  
внутренней службы Гафиятов Р.Х.*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае  
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),  
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа  
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Мулеева Полина Анатольевна -

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного

руководитель исполнительного комитета Старотимошкинского сельского поселения

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

Аксубаевского муниципального района РТ

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

Населённый пункт Старое Тимошкино

- 1 **Руководитель сельского поселения не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.**

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. (Требование ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенной в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ).

- 2 **Руководитель сельского поселения не обеспечил надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к строениям, естественным водоемам являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.**

Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- 3 **При наличии на территории населенного пункта Старое Тимошкино, естественного водоисточников (река, озеро) отсутствует подъезд с площадкой (пирс) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей.**

При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. (Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Населённый пункт Новое Тимошкино

- 4 **Руководитель сельского поселения не обеспечил надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к строениям, естественным водоемам являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.**

Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

- 5 **Руководитель сельского поселения не организывает своевременную уборку сухой растительности и покос травы.**

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. (Требование п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Населённый пункт Медянка

- 6 **Руководитель сельского поселения не обеспечил надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к строениям, естественным водоемам являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.**

Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Населённый пункт Медянка

- 7 **Руководитель сельского поселения не обеспечил надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к строениям, естественным водоемам**

**являющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения.**

Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

8 **Руководитель сельского поселения не организывает своевременную уборку сухой растительности и покос травы.**

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. (Требование п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): **Мулева Полина Анатольевна - руководитель ИК**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

**Старотимошкинского сельского поселения Аксубаевского муниципального района РТ**

иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

"26" февраля 2021 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)