

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Ф.Яруллина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-70

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Тукаевскому муниципальному району РТ**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Железнодорожников, 79, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423806,

(8552) 46-80-09, [ond\\_tukai@mail.ru](mailto:ond_tukai@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 11/ 1/05**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Исполнительному комитету Бетькинского сельского поселения**

**Тукаевского муниципального района**

**Законному представителю – руководителю Исполнительного комитета**

**Валиевой Венере Александровне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Тукаевскому муниципальному району по пожарному надзору № 11

(наименование органа ГПН)

от «02» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 08 » февраля 2021 г. по 10 ч. 00 мин. « 19 » февраля 2021 г. проведена проверка начальником отделения НД и ПР по Тукаевскому муниципальному району РТ майором внутренней службы Сухорук Александром Александровичем, Исполнительного комитета Бетькинского сельского поселения Тукаевского муниципального района, Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, Бетькинское сельское поселение, с. Бетьки, ул. Гагарина, д. 11

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Валиевой Венерой Александровной Руководителем Исполнительного комитета Бетькинского сельского поселения Тукаевского муниципального района

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не пройдено обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам до-	<b>п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»</b>  Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	10.01.2022 г.	

	<p>полнительного профессионального образования</p>	<p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации</p>		
<p>2.</p>	<p>Не обеспечено надлежащее техническое содержание дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения с. Бетьки, пос. Нефтебаза, пос. Кама, д. Круглое Поле</p>	<p><b>п. 71 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»</b></p> <p>Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.</p> <p>Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.</p> <p>Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.</p> <p>У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.</p> <p>Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара.</p>	<p>10.01.2022 г.</p>	
<p>3.</p>	<p>Отсутствуют автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен, предназначенных для нужд пожаротушения</p>	<p><b>п. 53 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»</b></p> <p>Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.</p> <p>Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается.</p> <p>Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные</p>	<p>10.01.2022 г.</p>	

		источники электроснабжения.		
4.	Отсутствуют проезды с твердым покрытием в населенном пункте с. Бетьки по ул. Полевая, Мира, Кирпичная, Набережная, Кооперативная, Советская, Садовая, С.Ивыгина, Пушкина, Северная, Левозаречная, Жемчужная, пос. Кама по ул. Чкалова, Полевая, Северная, Нагорная, Солнечная, д. Круглое Поле по ул. Полевая, Большая	<p><b>п. 8.9, 8.17 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограниченные распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</b></p> <p>8.9 Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.</p> <p>8.17 Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.</p>	10.01.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР по Тукаевскому муниципальному району Сухорук А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.\*

« 19 » февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Валиева Венера Александровна Руководитель Исполнительного комитета Бетькинского сельского поселения Тукаевского муниципального района

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » февраля 2021 г.