

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Менделеевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан



«1» марта 2021 г.

(дата составления акта)

«12» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора
органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 5

по адресу/адресам: Республика Татарстан, Менделеевский район, с.Ижевка

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора по Менделеевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору Скоробогатова М.В. №5 от 25 января 2021 г.
была проведена плановая, выездная проверка в отношении органа местного самоуправления:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Исполнительного комитета Ижевского сельского поселения
Менделеевского муниципального района Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «25» февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 мин. «1» марта 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 мин. Рабочих дня 2/рабочих часов 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Менделеевскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Сергеева Нина Михайловна 26.01.2021 года 14 час. 12 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: начальник отделения НД и ПР по Менделеевскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Скоробогатов Максим Владимирович, эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал:

руководитель Исполнительного комитета Ижевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан Сергеева Нина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен села Ижевка не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения.

Основание: №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст.19; ППП в РФ п.53;

