

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Менделеевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Пионерская, 1, г. Менделеевск, Республика Татарстан, 423650, 8 (85549) 3-40-52; 3-40-56

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 5/1/5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Исполнительному комитету Ижевского сельского поселения

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

в лице руководителя Сергеевой Нины Михайловны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Менделеевскому району Республике Татарстан по пожарному надзору № 5 « 25 » января 202 1 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период « 25 » февраля 202 1 года по « 1 » марта 202 1 года проведена проверка начальником ОНДиПР по Менделеевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Скоробогатовым Максимом Владимировичем обеспечения первичных мер пожарной безопасности Исполнительным комитетом Ижевского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан по адресам: Менделеевский район, село Ижевка

совместно с руководителем Исполнительного комитета Ижевского сельского поселения Сергеевой Ниной Михайловной

(указыва-

ются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
3.	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен села Ижевка не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения.	№69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст.19, абзац 1,3; К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий	01.02.2022г.	

