

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, факс 221-61-54, телефон доверия 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

**Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам Республики Татарстан**
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Нагаева д. 61, г. Болгар, Спасский район, Республика Татарстан, 422840, (884347) 3-39-02
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 20/1/11

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица руководителю Исполнительного комитета
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

Измерского сельского поселения Спасского муниципального района РТ
Физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т. п.)

Валитову Раису Минсайтовичу

**Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора МОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору**

(наименование органа ГПН)

**№ 20 от « 25 » января 2021 года, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декаб-
ря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00
мин. « 24 » февраля 2021г. проведена выездная внеплановая проверка**

Начальником межрайонного отделения НД и ПР по Алькеевскому и Спасскому
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)
внутренней службы Инсаповым Радисом Раисовичем

**Исполнительного комитета Измерского
сельского поселения Спасского муниципального района Республики Татарстан**

**расположенного по адресу: РТ, Спасский муниципальный район с. Измери
ул. Школьная, д. 8, с. Измери, ул. Ленина, д. 19 а и с. Вожи, ул. Бугровская, д. 85
и населенные пункты с. Измери и с. Вожи**

совместно с руководителем ИК Измерского сельского поселения Валитовым
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)
**Раисом Минсайтовичем, директором СДК с. Измери Хакимовой Ольгой
Анатольевной и директором СДК с. Вожи Ермошиной Еленой Геннадиевной**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности » необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	В сельском поселении отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты административного здания, здания СДК с. Измери. Не оформляются соответствующие акты проверок работоспособности систем противопожарной защиты	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	До 01. 02.22г.	
2.	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом – графиком техническое обслуживание систем противопожарной защиты в административном здании и СДК с. Измери	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	До 01. 02.22г.	
3.	В здании сельского дома культуры с. Вожи не установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 52 п. 3 федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограниченные последствия их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: устройство систем обнаруже-	До 01. 02.22г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
		ния пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.		
4.	В здании СДК с. Измери и СДК с. Вожи не проводится огнезащитная обработка сценической части и сценического оформления в виде занавесей	п 95 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	До 01. 02.22г.	
5.	В здании СДК с. Измери на напольное покрытие (линолеум) и навесные потолки отсутствует информация о показателях пожарной опасности материала	ст. 134 п. 6 табл. 28 федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» – Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости	До 01. 02.22г.	
6.	В населенных пунктах с. Измери и с. Вожи водонапорные башни не приспособлены для забора воды пожарной техникой в случае пожара в зимнее время года. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен отсутствуют автономные резервные источники электроснабжения.	п. 53 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479).) - Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.	До 01. 02.22г.	
7.	В населенных пунктах с. Измери и с. Вожи отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре.	п. 7 ст. 63 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» -Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре	До 01. 02.22г.	
8.	В населенных пунктах с. Измери и с. Вожи у естественного водоемного источника нет подъезда с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для уста-	ст. 98 п. 8 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками	До 01. 02.22г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
8.	новки пожарных автомобилей в любое время года для забора воды в целях пожаротушения пожара.	для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров. п. 9.4. Свод правил СП 8.13130-2009 года «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного снабжения. Требования пожарной безопасности» - Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.		
9.	Населенные пункты с. Измери и с. Вожи не обеспечены нормативным противопожарным водоснабжением для тушения пожара в любое время года.	<p>п. 75 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) - Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности";</p> <p>Статья 19 N 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года « О пожарной безопасности» - К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:</p> <p>создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;</p> <p>ст. 62.3 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ - Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.</p>	До 01.02.22г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник МОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ
 (должность, фамилия, инициалы государственного
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ м-р вн. сл. Инсапов Р. Р.
 инспектора по пожарному надзору)



« 24 » февраля 2021г.

Предписание для исполнения получил:



Руководитель ИК Измерского сельского поселения Валитов Р. М.
 (должность, фамилия, инициалы)

« 24 » февраля 2021г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору