

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Бавлинскому муниципальному району**

(наименование органа государственного надзора)

РТ. г. Бавлы ул. Октябрьская, 65, тел. 3-43-09, E-mail: ond.bavly@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 45/1/27

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Исполнительный комитет Кзыл-Ярского сельского поселения  
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Барбанова И.А.* Межрайонный ОНД и ПР по Бавлинскому и Ютазинскому МР № 45  
(наименование органа ГПН)

от « 03 » Марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.  
« 10 » Марта 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 25 » марта 2021 г.

проведена проверка

*Заместителем начальника отдела Бадреевым Маратом Азатовичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Исполнительного комитета Поповского сельского поселения Бавлинского муниципального района  
Республики Татарстан, с. Кзыл-Яр, ул. Мира 19а*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Руководителем исполнительного комитета Сафина Эльвира Анисовна  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (письмо) о выполнении (указывается то, что выполнено)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В д. Якты Елга отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения (наружная водопроводная сеть с пожарными гидрантами или пожарные резервуары)	ч. 1 ст. 68 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
2	д. Якты Елга не обеспечена звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре.	п. 7 ст. 63 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.03.2022	
3	В с. Кзыл-Яр, д. Старые Чути, д. Уба направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 ППР в РФ (утвержден Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.03.2022	
4	Отсутствуют акты проверок источников наружного противопожарного водоснабжения в с. Кзыл Яр	п. 48 ППР в РФ (утвержден Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действу-

шим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в феврале 2022 г.

(квартал, месяц).

Заместитель начальника отдела Бадреев Марат Азатович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«25» марта 2021г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Руководитель исполнительного комитета

Сафина Эльвира Анисовна

(должность, фамилия, инициалы)

«25» марта 2021г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 8(85569) 3-43-09