

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево ул. Толстого д.6

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

п.г.т. Аксубаево

(место составления акта)

«19» марта 2021 г.

(дата составления акта)

16 часов 30 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 43

«19» марта 2021 г. по адресу: РТ, Аксубаевский район, п.г.т. Аксубаево, ул. Советская д.2
(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Юсупова Р.Р. № 43 от 25. 02.2021г.*

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Исполнительный комитет поселка городского типа Аксубаево Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Дата и время проведения проверки:

"19" марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: межрайонный отдел НД и профилактической работы по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

Бакиров А.М. - руководитель исполнительного комитета п.г.т. Аксубаево Аксубаевского муниципального района РТ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо (а), проводившее (-ие) проверку: Заместитель начальника МОИД и ПР по

Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы Гафиятов Р.Х.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Бакиров Алмаз Минасхатович -

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного

руководитель исполнительного комитета п.г.т. Аксубаево Аксубаевского муниципального

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

Населённый пункт п.г.т. Аксубаево

1	<p>Руководителем Исполнительного комитета п.г.т. Аксубаево не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте в радиусе 200 метров от населённого пункта, а именно в микрорайоне вблизи ул. Карьерная и ул. Кирпично-Заводская п.г.т. Аксубаево. (Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 30 декабря 2017 года).</p>
2	<p>Руководитель Исполнительного комитета п.г.т. Аксубаево не обеспечивает территорию п.г.т. Аксубаево в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г. ФЗ от 10.07.2012г. №117-ФЗ).</p>
3	<p>Водонапорные башни не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года и для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенная для нужд пожаротушения не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения. (Требование п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 30 декабря 2017 года).</p>
4	<p>Территория населенного пункта п.г.т. Аксубаево полностью не обеспечена связью для оповещения населения от чрезвычайной ситуации и о пожаре. (Требование ст.63 п.7 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г. ФЗ от 10.07.2012г. №117-ФЗ).</p>
5	<p>Не организовано социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организации в добровольной пожарной охране , в том числе участия в борьбе с пожарами (Требование ст.63 п.9 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»(часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г. ФЗ от 10.07.2012г. №117-ФЗ).</p>
6	<p>Руководитель Исполнительного комитета п.г.т. Аксубаево не организывает своевременную уборку сухой растительности и покос травы. (Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. (Требование п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).</p>

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено _____


Запись в Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): **Бакиров Алмаз Минасхатович** - руководитель исполнительного

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

комитета п.г.т. Аксубаево Аксубаевского муниципального района РТ

иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

"19" марта 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)