

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
(наименование органа государственного пожарного надзора)
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, г. Альметьевск, 423450, (8553) 26-70-02

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание N 58/1/43

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Новотроицкий сельский исполнительный комитет,

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
руководитель Новотроицкого СИК Лотфуллин Наиль Нуруллович

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Республике Татарстан по пожарному надзору № 58
(наименование органа ГПН)

от "09" марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "22" марта 2021 г. по 11 ч 00 мин. "22" марта 2021 г. проведена плановая проверка

заместителем начальника отдела НДИПР по Альметьевскому муниципальному району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ службы майором внутренней службы Хусаиновым Равилем
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их)
Илтозарович, Новотроицкого сельского исполнительного комитета

проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, по адресу: Республика Татарстан, Альметьевский район, Новотроицкое сельское поселение
совместно с руководителем Новотроицкого СИК Лотфуллиным Наилем Нурулловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	с. Новотроицкое, с.Шегурча не обеспечены системой оповещения населения при пожаре	ч.4 ст.6, ч.7 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»	10.03.2022 г.	
2.	для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной	ч.4 ст.6, ч.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	10.03.2022 г.	

башни, предназначенной для нужд пожаротушения, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 53 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела НД и ПР
по Альметьевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
майор внутренней службы Хусаинов Р.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"22" марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"22" марта 2021 г.

(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.