

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
 (843) 279-91-24, факс 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 ГУ МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066. (843) 288-45-07
 Отделение надзорной деятельности и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
 (наименование органа государственного пожарного надзора)
 ул. Автоторожная, д. 3, с. Верхний Услон, Верхнеуслонский район, Республика Татарстан.
 422570, (884379) 2-34-25
 (указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 14/1/14
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Исполнительному комитету Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстане
 Физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника отделения НД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Садыкова А.Д., № 14 от 02 марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин. « 15 » марта 2021 года, проведена выездная внеплановая проверка
 (наименование органа ГИИ)

Начальником ОНД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковником внутренней службы Садыковым А.Д., в отношении исполнительного комитета Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, совместно Главой Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Морозовым Д.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В населенных пунктах с. Введенская Слобода, д. Медведково, по направлению к водонапорным башням и гидрантам и возле них не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и	У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водонисточника, ст. 62 №123-ФЗ от	До 01.09.21г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водосточника.	22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.6. Свод правил СП 8.13130-2009 года Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного снабжения. Требования пожарной безопасности»		
2.	Не установлено нормативными актами исполнительного комитета Введенско-Слободского СП вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.	К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся, Ст. 19 № 69-ФЗ от 18.11.1994г. «О пожарной безопасности»	До 01.09.21г.	
3.	В населенных пунктах д. Савино, с. Введенская Слобода, д. Медведково, водоемы, из которых может производиться забор воды для целей пожаротушения, не имеет подъезда с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.	Ст. 19 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности", Ст. 98 п. 8 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.09.21г.	
4.	В населенных пунктах с. Введенская Слобода, п. Восточная Звезда, д. Елизаветино, д. Медведково, п. Петропавловская Слобода, д. Савино, д. Детский Санаторий, не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и не организована пропаганда в области пожарной безопасности, т. е. не установлены информационные стенды по пожарной безопасности.	Ст. 19 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности", п. 8 ст. 63 ФЗ-123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.09.21г.	
5.	Не организовано проведение проверок работоспособности пожарных кранов на водонапорной башни, а также проверки подземного резервуара 2-раза в год весной и осенью, с составлением соответствующих актов проверок пожарных кранов в населенном пункте с. Введенская Слобода, д. Медведково	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	До 01.09.21г.	
6.	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни Большееминского сельского поселения не предусмотре-	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения, п. 60 1	До 01.09.21г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	ны автономные резервные источники электроснабжения.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации		
7.	Населенные пункты с. Введенская Слобода, п. Восточная Звезда, д. Елизаветино, д. Медведково, п. Петропавловская Слобода, д. Савино, д. Детский Санаторий недостаточно оборудованы наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений.	Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одно-временных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1, ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	До 01.09.21г.	
8.	На территории поселения отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре.	На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения, п. 16 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.)	До 01.09.21г.	
9.	Не проведены работы по обновлению минерализованных полос на всей протяженности участков границы населенного пункта, дорог с прилегающими территориями сельхозугодий, удаление в весенний и летний периоды сухой растительности	На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос; удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоносчикам в целях пожаротушения, (п. 78 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 г.)	До 01.09.21г.	
10.	Руководитель организации обеспечивает очистку территорию населенных пунктов от горючих отходов, мусора, и сухой растительности	Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, травы и сухой растительности, п. 77 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2021 г.	До 01.09.21г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
11.	Н.п. п. Восточная Звезда, д. Елизаветино, п. Петропавловская Слобода, д. Детский Санаторий не обеспечен наружным источниками противопожарного водоснабжения для тушения пожаров	Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, Ст. 62 ФЗ №123	До 01.09.21г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по
Верхнеуслонскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
подполковник внутренней службы Садыков А.Д.



« 16 » марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Руководитель ИК Введенско-Слободского СП Морозов Д.В.
(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » марта 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору