

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,  
ул. Аминова, д. 5, г. Альметьевск, 423450, (8553) 26-70-02

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

### Предписание N 59/1/44

#### об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Ямашинский сельский исполнительный комитет,

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
руководитель Ямашинского СИК Андревкина Анна Александровна

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Республике Татарстан по пожарному надзору № 59  
(наименование органа ГПН)

от "09" марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. "22" марта 2021 г. по 13 ч 00 мин. "22" марта 2021 г. проведена плановая проверка

заместителем начальника отдела НДИПР по Альметьевскому муниципальному району  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ службы майором внутренней службы Хусаиновым Равилем  
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их)  
Илтозарович, Ямашинского сельского исполнительного комитета

проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)  
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, по адресу: Республика Татарстан, Альметьевский район, Ямашинское сельское поселение  
совместно с руководителем Ямашинского СИК Андревкиной Анной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	руководитель не прошел обучение мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования	ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 36 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007	10.03.2022 г.	

		г. № 645		
2.	в рамках реализации мер пожарной безопасности органом местного самоуправления не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности	ч.4 ст.6, ч.8 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»	10.03.2022 г.	
3.	не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, на территории с.Ямаши, с.Красная Горка и не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	ч.4 ст.6, ч.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 48 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.03.2022 г.	
4.	с.Красная Горка, с.Рокашево не обеспечены системой оповещения населения при пожаре	ч.4 ст.6, ч.7 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»	10.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела НД и ПР  
по Альметьевскому муниципальному району  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
майор внутренней службы Хусаинов Р.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"22" марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"22" марта 2021 г.



*Тяба стт Андреевская А.А.*  
(должность, фамилия, инициалы)