

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843)272-91-24, ф.273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по РТ  
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,  
ул. Аминова, д. 5, г. Альметьевск, 423450, (8553) 26-70-02

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с.Ямаши

(место составления акта)

"22" марта 2021 г.

(дата составления акта)

13 часов 00 минут

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора  
органа государственной власти (местного самоуправления)  
№ 59

По адресу/адресам: Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Ямашинское сельское поселение

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ полковника внутренней службы Нуруллина О.Р. №59 от 09 марта 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Ямашинского сельского исполнительного комитета

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«22» марта 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевский муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

руководитель Ямашинского СИК Андревкина А.А. 09.03.2021 г. 16:00 час.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (-ие) проверку: Хусаинов Равиль Илтозарович, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ; эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: руководитель Ямашинского СИК Андревкина Анна Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- руководитель не прошел обучение мерам пожарной безопасности по программам дополнительного профессионального образования (ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 36 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645) лицо,

допустившее нарушение руководитель Ямашинского СИК Андревкина А.А.;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- в рамках реализации мер пожарной безопасности органом местного самоуправления не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности (ч.4 ст.6, ч.8 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации») лицо, допустившее нарушение руководитель Ямашинского СИК Андревкина А.А.;

- не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, на территории с.Ямаши, с.Красная Горка и не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (ч.4 ст.6, ч.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 48 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») лицо, допустившее нарушение руководитель Ямашинского СИК Андревкина А.А.;

- с.Красная Горка, с.Рокашево не обеспечены системой оповещения населения при пожаре (ч.4 ст.6, ч.7 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации») лицо, допустившее нарушение руководитель Ямашинского СИК Андревкина А.А.;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы - Предписание № 59/1/44 от 22.03.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку \_\_\_\_\_ Хусаинов Р.И.

С актом проверки ознакомлен(а), к(а)коп(а) акта со всеми приложениями получил (а): руководитель Ямашинского СИК Андревкина Анна Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"22" марта 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)