

режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 п.75);

6. В неисправном состоянии звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре в д. Беляково, с. Кунтечи, д. Пиголи, с. Сапуголи, с. Тарлаши д. Новая Поляна. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре п. 7 ст.63 ФЗ-№123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

и (или)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора _____

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

или нарушений не выявлено _____

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Заместитель начальника ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району майор внутренней службы Гарафутдинов Ислам Равилевич

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а): Руководитель Алеев Эрнест Хабибуллович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

« 19 » 03 2021 г.

(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)