

Лицо(а), проводившее (-ие) проверку: Заместитель начальника ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району майор внутренней службы Гарафутдинов Ислам Равилевич (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Руководитель Алеев Эрнест Хабибуллович (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством

Общее:

1. Ни на одной водонапорной башне в не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения «Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения». (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.53);
2. Руководитель сельского поселения не обучен мерам пожарной безопасности – «Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.3);
3. Не проводится работа на должном уровне по первичным мерам пожарной безопасности К вопросам местного значения городского поселения относятся: 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения(ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ; ст.14 Федерального закона от 06.10.2013 года №131-ФЗ);
4. На территории с. Тарлаши, с. Кунтечи, с. Сапуголи, д. Беяково, д. Новая Поляна отсутствуют наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами (противопожарный водопровод для целей наружного противопожарного водоснабжения)(ст.68; 62; 63 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ; ст.14 Федерального закона от 06.10.2013 года №131-ФЗ);
5. В населенном пункте с. Кунтечи, с. Сапуголи, д. Беяково, имеется озеро, к которому отсутствует площадка (пирс) с твердым покрытием размером не менее 12*12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года – «При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения».(Правила противопожарного