

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 52/1/27

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - руководителю Муниципального казенного учреж-
дения «Исполнительный комитет Нижнеуратьминского сельского поселения Нижнекамского муни-
ципального района Республики Татарстан»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Гарифуллину Айрату Рафаэловичу

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан по пожарному надзору № 52 от "02" марта 2021 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

(наименование органа ГПН)

"10" марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность – 3 часа

"11" марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность – 3 часа

"15" марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность - 2 часа

проведена проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Татарстан майором внутренней службы Ишелевым Максимом Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального казенного учреждения «Исполнительный комитет Нижнеуратьминского сельского
поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан», расположенного по ад-
ресу: РТ, РТ, Нижнекамский муниципальный район, с. Нижняя Уратьма, ул. Центральная, д.1, адрес
место(а) фактического осуществления им деятельности по адресу: РТ, Нижнекамский муниципаль-
ный район, Нижнеуратьминское сельское поселение.

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Руководителем МКУ «Исполнительный комитет Нижнеуратьминского сельского посе-
ления Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» Гарифуллиным Айратом Ра-
фаэловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безо-
пасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по-
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В населенном пункте д. Николаевка, с. Шакшино отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре.	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя обеспечение связи и оповещения населения о пожаре. (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ)	01.03.2022	
2.	В Нижнеуратьминском сельском поселении не разработаны планы, схемы, и программы развития территорий поселения с включением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов. (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ)	01.03.2022	
3.	В Нижнеуратьминском сельском поселении не в полной мере организовано обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности.	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);	01.03.2022	
4.	Руководителем исполнительного комитета Нижнеуратьминского сельского поселения не организовано закрепление моториста (водителя) за каждой мотопомпой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, прошедшего подготовку для работы на указанной технике.	Руководитель организации за каждой мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует закрепление моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на указанной технике. (пункт 58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479));	01.03.2022	

5.	<p>В населенном пункте д. Николаевка, с. Шакшино для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенного в сельском населенном пункте и на прилегающей к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; при наличии на территории естественных или искусственных водоисточников (реки, озера и др.) не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров для установки пожарного автомобиля и забора воды в любое время года.</p>	<p>Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p> <p>При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p> <p>(пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)), статьи 4,5,6 статья 63,68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения (п. 10.10 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение))</p>	01.03.2022	
6.	<p>К работе допущены лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума</p>	<p>Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.</p> <p>(п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479), п. 32 Приказа МЧС России от 12.12.2007 г. №645 Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций")</p>	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ Ишелев М.Н.
по пожарному надзору)

«15» 03 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«15» 03 2021 г.

Руководитель МКУ «ИК Нижнеуратьминского СП
Нижнекамского муниципального района РТ»

Гарифуллин А.Р.
(должность, фамилия, инициалы)