

При проведении проверки присутствовали:

руководитель МКУ «Исполнительный комитет Нижнеуратьминского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» Гарифуллин Айрат Рафаэлевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:


1. В населенном пункте д. Николаевка, с. Шакшино отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);
2. В населенном пункте д. Николаевка, с. Шакшино для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенного в сельском населенном пункте и на прилегающей к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; при наличии на территории естественных или искусственных водоисточников (реки, озера и др.) не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров для установки пожарного автомобиля и забора воды в любое время года (пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)), статьи 4,5,6 статья 63,68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения (п. 10.10 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение));
3. В Нижнеуратьминском сельском поселении не разработаны планы, схемы, и программы развития территорий поселения с включением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);
4. В Нижнеуратьминском сельском поселении не в полной мере организовано обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);
5. Руководителем исполнительного комитета Нижнеуратьминского сельского поселения не организовано закрепление моториста (водителя) за каждой мотопомпой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, прошедшего подготовку для работы на указанной технике (пункт 58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479));
6. К работе допущены лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479), п. 32 Приказа МЧС России от 12.12.2007 г. №645 Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций").
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжения (приказа) заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан полковника внутренней службы О.Р. Нуруллина от 02.03.2021 г. №52;
2. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-

ликновения пожара №52/1/27 от 15.03.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Ишелев Максим Николаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Руководитель МКУ «Исполнительный комитет Нижнеуратьминского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» Гарифуллин Айрат Рафаэлович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

"15" 03 2021 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)