

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru
(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

г. Нижнекамск
(место составления акта)

" 18 " марта 2021 г.
(дата составления акта)
11 час 00 мин
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
N 53**

«18» марта 2021 г. по адресу/адресам: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, д.
Благодатное, ул. Мира, д. 64 и территория Сосновского сельского поселения
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) заместителя начальника управления надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан полковника внутренней службы
О.Р.Нуруллина от 02.03.2021 г. №53
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая, документарная, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Муниципального казенного учреждения «Исполнительный комитет Сосновского сельского поселения
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Дата и время проведения проверки:

"10" марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность – 3 часа

"11" марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность – 3 часа

"15" марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность - 2 час

"18" марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность - 2 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея-
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 10 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муницип-
альному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

02.03.2021 г. в 10 час. 00 мин. о предстоящей проверке уведомлены лично под роспись, 10.03.2021 в 13 час.
00 мин. руководитель МКУ «Исполнительный комитет Сосновского сельского поселения Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан» Бурчин Анатолий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа
власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель начальника ОНД и ПР по Нижнекамскому муниципальному
району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Ишелев Мак-
сим Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Руководитель МКУ «Исполнительный комитет Сосновского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» Бурчин Анатолий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. В населенном пункте д. Тавель, д. Тетвель, пос. Троицкий отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);
2. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен пос. Троицкий, д. Благодатное не предусмотрены автономные резервные источники энергоснабжения (пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479));
3. В населенном пункте д. Тавель для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенного в сельском населенном пункте и на прилегающей к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ; при наличии на территории естественных или искусственных водоемов (реки, озера и др.) не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров для установки пожарного автомобиля и забора воды в любое время года (пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)), статьи 4,5,6 статья 63.68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 9.4 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения (п. 10.10 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение));
4. В Сосновском сельском поселении не разработаны планы, схемы, и программы развития территорий поселения с включением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);
5. В Сосновском сельском поселении не в полной мере организовано обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности (статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ);
6. Руководителем исполнительного комитета Сосновского сельского поселения не организовано закрепление моториста (водителя) за каждой мотопомпой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, прошедшего подготовку для работы на указанной технике (пункт 58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479));
7. К работе допущены лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479), п. 32 Приказа МЧС России от 12.12.2007 г. №645 Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций").
(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжения (приказа) заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан полковника внутренней службы О.Р. Нуруллина от 02.03.2021 г. №53;
2. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №53/1/30 от 18.03.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Заместитель
главного
государственного
инспектора
нижнекамского района РТ
по пожарному надзору
№2

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы
Ишелев Максим Николаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Руководитель
МКУ «Исполнительный комитет Сосновского сельского поселения Нижнекамского муниципального райо-
на Республики Татарстан» Бурчин Анатолий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

" 18 " 03 / 2021 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)