

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому
и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Ленина, 32, г. Кукмор, Республика Татарстан, 422110, (884364) 2-67-73
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

с. Починок-Кучук
(место составления акта)

«30» марта 2021 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№ 40

«30» марта 2021 г. по адресу: РТ, Кукморский район, с. Починок-Кучук, ул. Школьная,
д.46, с. Кашкара, с. Кня-Баш, с. Старая Кня, д. Красный Октябрь, д. Чигайка, д. Синерь
(место проведения проверки)

На основании: распоряжении заместителя начальника управления надзорной
деятельности и профилактической работы полковника внутренней службы Нуруллина О.Р.
№ 40 от 09.03.2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества (последнее - при наличии), должности руководителя,
заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Починок-Кучукского сельского исполнительного комитета Кукморского муниципального
района Республики Татарстан

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Дата и время проведения проверки:

"29" марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
"30" марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

Гайнутдинов Фаниз Асхатович - руководитель Починок-Кучукского сельского
исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан

(фамилии, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

Лицо (а), проводившее (-ие) проверку: начальник МОНД и ПР по Балтасинскому и

Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник
внутренней службы Яппаров Н.Г., старший инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и
Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан
внутренней службы Каримуллин Ф.Ф.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: **Гайнутдинов Фаниз Асхатович** -
руководитель

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного

**Починок-Кучукского сельского исполнительного комитета Кукморского
муниципального района Республики Татарстан**

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

Руководитель Починок-Кучукского сельского исполнительного комитета не прошел обучения мерам пожарной безопасности. (Требование п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановлением правительство РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)- Гайнутдинов Ф.А.

Не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен. (Требование п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановлением правительство РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) - Гайнутдинов Ф.А.

В рамках реализации мер пожарной безопасности органом местного самоуправления не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний (Требование ст. 63 ч. 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ) - Гайнутдинов Ф.А.

Направления движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначаются указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. /Требование п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановлением правительство РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) - Гайнутдинов Ф.А.

В населенных пунктах д. Княгор, д. Красный Октябрь, д. Чигайка, д. Синерь, органам местного самоуправления сельского поселения не создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" (75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановлением правительство РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) - Гайнутдинов Ф.А.

Населенные пункты д. Княгор, д. Красный Октябрь, д. Чигайка, д. Синерь, с. Починок-Кучук не обеспечены наружным противопожарным водоснабжением (Требование ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ) - Гайнутдинов Ф.А.

В сельском поселении бюджетом не предусмотрены финансовые средства для выполнения первичных мер пожарной безопасности (Требование ст. 63, часть 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ) - Гайнутдинов Ф.А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 40/1/34 от 30.03.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а) копию акта со всеми приложениями получил(а): Гайнутдинов Фаниз Асхатович - руководитель Починок-Кучукского сельского исполнительного комитета Кукморского муниципального района Республики Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

"30" марта 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)