

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Арскому и Атнинскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-58-71

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 52/1/28

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара**

Исполнительный комитет Сизинского сельского поселения

(ИСПОЛКОМ СИЗИНСКОГО СП)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Арскому и Атнинскому муниципальным районам Республики Татарстан по пожарному надзору Сафина Р.Р.

(наименование органа ГПН)

№ 52 от « 22 » марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 05 » апреля 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 20 » апреля 2021 г.

проведена проверка

*Заместитель начальника МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по
РТ Гильмуллин Раиль Гумарович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Исполнительный комитет Сизинского сельского поселения (ИСПОЛКОМ СИЗИНСКОГО СП)

РТ, Арский район, с. Смак-Корса, ул. Школьная, 1

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Руководитель исполнительного комитета Сизинского СП*

Хамидуллин Рустам Вазихович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ ПРЕДПИСАНИЯ	ВИД НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОГО МЕСТА ВЫЯВЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ	СОДЕРЖАНИЕ ПУНКТА (АБЗАЦ ПУНКТА) И НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА РФ И (ИЛИ) НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРОГО (ЫХ) НАРУШЕНЫ	СРОК УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	ОТМЕТКА (ПОДПИСЬ) О ВЫПОЛНЕНИИ (УКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ВЫПОЛНЕНИЕ)
1	2	3	4	5

1	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения (населенный пункт Смак-Корса).	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения. (п. 53, Правил противопожарного режима в РФ).	01.04.2022г.	
2	Населенный пункт Смак-Корса не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства .	Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.04.2022г.	
3	Населенный пункт Смак-Корса не обеспечен системой оповещения населения о пожаре .	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2022г.	
4	Населенный пункт Старая Масра не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства.	Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.04.2022г.	
5	Населенный пункт Старая Масра не обеспечен системой оповещения населения о пожаре	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2022г.	
6	Населенный пункт Верхняя Масра не обеспечен системой оповещения населения о пожаре	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2022г.	
7	Населенный пункт Старый Муй не обеспечен системой оповещения населения о пожаре .	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2022г.	

	кертан не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства	ций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).		
9	Населенный пункт Сикертан не обеспечен системой оповещения населения о пожаре (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2022г.	
10	Населенный пункт Губурчак не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства	Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.04.2022г.	
11	Населенный пункт Губурчак не обеспечен системой оповещения населения о пожаре .	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2022г.	
12	Населенный пункт Казаклар не обеспечен системой оповещения населения о пожаре .	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2022г.	
13	Населенный пункт Чума-Елга не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.04.2022г.	
14	Населенный пункт Чума-Елга не обеспечен системой оповещения населения	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:	01.04.2022г.	

	63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	(пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)		
15	Населенный пункт Новое Чурилино не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.04.2022г.	
16	Населенный пункт Новое Чурилино не обеспечен системой оповещения населения о пожаре (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2022г.	
17	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения (населенный пункт Сиза, п. 53, Правил противопожарного режима в РФ).	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения. (п. 53, Правил противопожарного режима в РФ).	01.04.2022г.	
18	Населенный пункт Сиза не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.04.2022г.	
19	Населенный пункт Сиза не обеспечен системой оповещения населения о пожаре (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2022г.	
20	Населенный пункт Мурали не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего зако-	Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)	01.04.2022г.	

	ческий регламент о требованиях пожарной безопасности»).	наружные водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).		
21	Населенный пункт Мурали не обеспечен системой оповещения населения о пожаре (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2022г.	
22	Населенный пункт Ташкич не обеспечен требуемым противопожарным водоснабжением, согласно действующего законодательства (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). (ч. 1,2 ст. 62 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.04.2022г.	
23	Населенный пункт Ташкич не обеспечен системой оповещения населения о пожаре (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2022г.	
24	Населенный пункт Починок-Поник не обеспечен системой оповещения населения о пожаре (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; (пп. 7, ст. 63 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности: должностные лица в пределах их компетенции

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. начальника МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому районам
ПР ГУ МЧС России по РТ Гильмуллин Р.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» апреля 2021г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«20» апреля 2021г.



(подпись)

Руководитель исполнительного комитета

Сизинского СП Хамидуллин Р.В.

(должность, фамилия, инициалы)