

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и ПР по Буинскому и Дрожжановскому
муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ленина, 65, г. Буинск, Республика Татарстан, 422430, (84374)3-56-61

с. Бик-Утево

(место составления акта)

"06" апреля 2021 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№33

по адресу: РТ, Буинский район, Бик-Утеевское сельское поселение

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №33 от 26 марта 2021 года начальника МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам Филина Александра Михайловича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Исполнительного комитета Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Дата и время проведения проверки «06» апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

Продолжительность проверки не более 20 рабочих дней

Акт составлен: межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической

(наименование органа государственного пожарного надзора)

работы по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: руководитель Залялетдинов Р.З. 26.03.2021 г.

(фамилии, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее (-ие) проверку: Начальник МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам майор внутренней службы Филин Александр Михайлович и инспектор МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам лейтенант внутренней службы Волков Константин Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности (в случае, если имеется) экспертов и (или) наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: руководитель Залялетдинов Р.З.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством:

1. **Отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре в с.Каменный Брод.** «На территории поселений и городских округов обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, и также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.7 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

2. **Водонапорные башни не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.** Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается. (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.53);

3. **Ни на одной из водонапорных башен не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения.** «Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения». (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г, №1479 п.53);

4. **Ни ко всем пожарным гидрантам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, имеются знаки направления движения.** Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.48);

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

и (или)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора _____

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

или нарушений не выявлено _____

Прилагаемые документы: Предписание № 33/1/1 от 06.04.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник МОНДиПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Филін А. М.

Инспектор МОНДиПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам лейтенант внутренней службы Волков К.С.

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил руководитель Залялетдинов Р.З.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

«06» апреля 2021 г.

(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)