

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и ПР по Буинскому и Дрожжановскому
муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ленина, 65, г. Буинск, Республика Татарстан, 422430, (84374)5-36-62

Предписание №33/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

Исполнительный комитет Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника МОНДиПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по РТ (Главного Государственного инспектора по пожарному надзору по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам) майора внутренней службы Филина А.М. №33 от 26 марта 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «06» апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин., продолжительность 2 часа, проведена проверка начальником МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Филиным А.М. и инспектором МОНДиПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам лейтенантом внутренней службы Волковым К.С. Исполнительного комитета Бик-Утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан, по адресу: РТ, Буинский район, Бик-Утеевское сельского поселение.

совместно с руководителем ИК Зялялетдиновым Р.З.

В соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре в с.Каменный Брод. «На территории поселений и городских округов обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, и также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной	п.7 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технические регламент о требования пожарной безопасности»	01.04.2022	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	безопасности»»			
2	Водонапорные башни не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается.	Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г., №1479 п.53	01.04.2022	
3	Ни на одной из водонапорных башен не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения. «Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения»	Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г., №1479 п.53	01.04.2022	
4	Ни ко всем пожарным гидрантам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, имеются знаки направления движения. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г., №1479 Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.48	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник МОНДиПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам майор внутренней службы Филин Александр Михайлович.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



"06" апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

руководитель ИК Залялетдиновым Р.З.

(должность, фамилия, инициалы)



"06" апреля 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.