

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. им. Р.С. Хаматеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (84345) 2-46-20
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

с. Егоркино
(место составления акта)

«20» мая 2021 г.
(дата составления акта)
13 часов 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
№70

«20» мая 2021 г. по адресу: РТ, Нурлатский муниципальный район, с. Егоркино, ул.
Центральная д. 31

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника УНД и ПР – начальника ОН и ПМ
ГУ МЧС России по РТ полковника внутренней службы Трущина М.В. № 70 от 16.04.2021г.

(вид документа и реквизиты документа, на основании которого проводится проверка, наименование органа государственного пожарного надзора, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, наименование подразделения)

была проведена внеплановая проверка в отношении:

(наименование проверяемого)

Исполнительный комитет Егоркинского сельского поселения Нурлатского муниципального
района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления), наименование органа государственного пожарного надзора)

Дата и время проведения проверки:


"21" апреля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
(рабочих дней/часов)

"20" мая 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонный отдел НД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

Борисов Анатолий Иванович - руководитель исполнительного комитета Егоркинского
сельского поселения Нурлатского муниципального района РТ 19.04.21 

(фамилия, имя, отчество (полностью) и должность лица, на которого возложена обязанность ознакомления, наименование органа государственного пожарного надзора, наименование подразделения, должность, место нахождения, присутствие при проведении мероприятия по проверке)

Лицо (а), проводившее (-ие) проверку: начальник МОНД и ПР по

Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник
внутренней службы Юсупов Р.Р.

(фамилия, имя, отчество (полностью) и должность лица, проводившего проверку, наименование органа государственного пожарного надзора, наименование подразделения, должность, место нахождения, присутствие при проведении мероприятия по проверке)

При проведении проверки присутствовали: Борисов Анатолий Иванович -

руководитель исполнительного комитета Егоркинского сельского поселения Нурлатского

муниципального района ИТ

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия с требованиями, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены нарушения требований, установленных пунктами 1-12 Порядка проведения контроля (надзора) за соблюдением законодательства об обеспечении пожарной безопасности выданных предписаний): не выполнены пункты предписания МОНД № 56/1/27 от 15.04.2020г. п.п.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12

1. Руководитель сельского поселения не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 4 часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г.ФЗ от 10.07.2012г. №117-ФЗ)

2. Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы. (Требование п. 67, п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)

Населённый пункт Единоение

3. Руководитель сельского поселения не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 4 часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г.ФЗ от 10.07.2012г. №117-ФЗ)

4. Населённый пункт не имеет противопожарные минерализованные полосы, исключая возможность распространение огня при лесных пожарах на здания и сооружения. (Требование п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»).

5. Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы. (Требование п. 67, п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)

6. Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоемов (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте Единоение в радиусе 200 метров от населённого пункта. (Требование п. 72 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила

Населённый пункт Караульная Гора

7. Руководитель сельского поселения не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент в требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г.ФЗ от 10.07.2012г.№117-ФЗ).

8. Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы. (Требование п. 67, п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»

Населённый пункт Русская Менча

9. Руководитель сельского поселения не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения. (Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент в требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г.ФЗ от 10.07.2012г.№117-ФЗ).

11. Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы. (Требование п. 67, п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»

12. Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоемчиков (реки, озера, бассейны, градирии и др.), расположенного в населенном пункте Русская Менча в радиусе 200 метров от населённого пункта. (Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, привлеченных к ответственности:



С актом проверки...
получил (а) : Борисов Анатолий Иванович - руководитель исполнительного комитета
(фамилия, имя, отчество полностью при наличии, должность, должность руководителя,
Егоркинского сельского поселения Нурлатского муниципального района РТ
иного должностного лица, а также наименование организации, на которой осуществлено управление,
адрес, наименование подразделения)

"20" мая 2021 г.



(подпись)

Пометка об отходе от назначения и ее проверка
(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)