

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066. (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Акубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам УИД Д. ПР ТУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)  
ул. им. Р.С. Хаматеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (84345) 4-44-02  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
имя, телефон).

### Предписание № 70/1/41

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

### Исполнительному комитету Егоркинского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

во исполнение требований пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и в период с 11 ч 00 мин.  
"21" апреля 2021 г. по 13 ч 00 мин. "20" мая 2021 г. проведена проверка  
инспектора Республики Татарстан по пожарному надзору № 70

от "16" апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин.

"21" апреля 2021 г. по 13 ч 00 мин. "20" мая 2021 г. проведена проверка

Юсуповым Рафиком Рафаиловичем, начальником МОИД и ПР по

Акубаевскому и Нурлатскому МР УИД и ПР ТУ МЧС России по РТ на территории ИК

Егоркинского сельского поселения Нурлатского муниципального

района РТ, расположенный по адресу: РТ, с. Егоркино ул. Центральная д.31

совместно с руководителем исполнительного комитета Егоркинского сельского поселения  
Нурлатского муниципального района РТ Борисов Анатолий Иванович

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации или иного нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Населённый пункт Егоркино</b>				
1.	Руководитель сельского поселения не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками	(Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть в редакции, введенный в	01.04.2022г	

	наружного противопожарного водоснабжения.	действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ).		
2.	Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также не организовано регулярный покос травы.	(Требование п. 67. п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)	01.04.2022г	
<b>Населённый пункт Единение</b>				
3.	Руководитель сельского поселения не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве пожарными наружного противопожарного водоснабжения.	(Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ).	01.04.2022г	
4.	Населённый пункт не имеет противопожарные минерализованные полосы, исключаящие возможность распространения огня при лесных пожарах на здания и сооружения.	(Требование п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»).	01.04.2022г	
5.	Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также не организовано регулярный покос травы.	(Требование п. 67. п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)	01.04.2022г	
6.	Руководителем сельского поселения не установлены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водонесточников (реки, озера, бассейны, пруды и др.), расположенного в населенном пункте Единение в радиусе 200 метров от населённого пункта.	(Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)	01.04.2022г	
<b>Населённый пункт Караульная Гора</b>				
7.	Руководитель сельского поселения	(Требование ст.68 Федерального	01.04.2022г	

	поселения не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.	закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ).		
8.	Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также не организовано регулярный покос травы.	(Требование п. 67, п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)	01.04.2022г	
Населённый пункт Русская Менча				
9.	Руководителем сельского поселения не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.	(Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ).	01.04.2022г	
10.	Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также не организовано регулярный покос травы.	(Требование п. 67, п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)	01.04.2022г	
11.	Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте Русская Менча в радиусе 200 метров от населённого пункта.	(Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)	01.04.2022г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, физических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При необходимости устанавливаются дополнительные сроки пожарной безопасности и (или) сроки их устранения для граждан, являющихся в установленном порядке в праве обязательного исполнения обязанностей по их устранению.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за нарушение установленных в области пожарной безопасности правил:

руководители и должностные лица организаций, осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности;

руководители и должностные лица организаций, осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности;

руководители и должностные лица организаций, осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности;

собственными средствами;

лица, выполняющие работы, связанные с использованием или распоряжением имуществом, в том числе оборудованием, принадлежащим

лица, в области пожарной безопасности, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица, осуществляющие

иные функции.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующими договорами.

*Инициалы*

*МОНД и ИР по Акс.баскентскому и Нурлатскому МР*

*УИД и ИР Г.Р. МЧС России по Г.Р.*

*подполковник внутренней службы*

*Ах.улла Р.Т.*

(должность, фамилия, инициалы)  
государственного инспектора по пожарному надзору

"20" мая 2021 г.



Предписание для государственного инспектора

*Руководитель исполнительного комитета  
Егоркинского сельского поселения Нурлатского  
муниципального района РТ  
Борисов Анатолий Николаевич*

*✓ АБ*  
(подпись)

"20" мая 2021 г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.