

нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
63/1/63	<p>1) не реализованы полномочия по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности: а) в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов с. Керлигач, д. Алтай не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг указанных населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров; в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова территория с. Керлигач прилегающая к лесу, не очищена от сухой травянистой растительности на полосе шириной не менее 10 метров от леса или не отделён лес противопожарной</p>	<p>ст. 21, ч. 1 ст. 63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 63, п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</p>	01.04.2022г.	

	минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;			
63/1/63	2) не разработаны и не осуществлены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (нет плана и программы развития территории);	ст. 21, ч. 2 ст. 63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"	01.04.2022г.	
63/1/63	3) с. Керлигач не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны (на период отрицательных низких температур окружающей среды отсутствует здание пожарного депо для добровольной пожарной охраны, техники, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров или специально предназначенный для этих целей бокс, имеющей отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота);	ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ч. 1 ст. 63, ч. 2 ст. 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	01.04.2022г.	
63/1/63	4) с. Керлигач не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и	ст. 21, 25, ч. 8 ст. 63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ	01.04.2022г.	

	пропаганда в области пожарной безопасности, нет содействия распространения пожарно-технических знаний;	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"		
63/1/63	5) с. Керлигач нет социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;	ст. 21, ч. 9 ст. 63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"	01.04.2022г.	

Извлечение из Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

«ст. 37 руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Руководители организаций

осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности»;

«ст. 38 ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством»;

«ст. 39 административная ответственность руководителей организаций. Основания и порядок привлечения руководителей организаций к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности устанавливаются законодательством Российской Федерации.

Исполнители за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний должностных лиц государственного пожарного надзора по обеспечению пожарной безопасности несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку: _____
"23" апреля 2021 года. М.Л.П. <*>

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр которого получил(а):
Салахова Сария Рафгатовна, глава Исполнительного комитета муниципального образования "Керлигачское сельское поселение" Лениногорского муниципального района Республики Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
"23" апреля 2021 года. _____ (подпись)

Пометка об отказе в совершении подписи для ознакомления с предписанием:
_____ (подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку)

<*> предписание заверяется (заверяются) печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Лениногорскому муниципальному району Республики Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Агадуллина, д. 14, г. Лениногорск, Республика Татарстан, 423250,
тел. 7-41-58

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 63/1/63

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных
участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара (далее-
предписание об устранении нарушений)**

Исполнительному комитету муниципального образования "Керлигачское сельское
поселение" Лениногорского муниципального района Республики Татарстан"

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по
Лениногорскому муниципальному району РТ по пожарному надзору N 63
от 31 марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 час. 00 мин. "05" апреля
2021 года по 16 час. 00 мин. "23" апреля 2021 г. проведена плановая проверка
Зариповым Альбертом Загитовичем, начальником отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Лениногорскому
муниципальному району Республики Татарстан, главным государственным
инспектором по Лениногорскому муниципальному району РТ по пожарному
надзору, Земляковым Владиславом Юрьевичем, старшим дознавателем -
государственным инспектором по Лениногорскому муниципальному району
РТ по пожарному надзору, Ванюковым Дмитрием Аркадьевичем,
инспектором - государственным инспектором по Лениногорскому
муниципальному району РТ по пожарному надзору в отношении
Исполнительного комитета муниципального образования "Керлигачское
сельское поселение" Лениногорского муниципального района Республики
Татарстан", по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский
муниципальный район, с. Керлигач, ул. Советская, д. 33а совместно с
Салаховой Сариёй Рафгатовной, главой Исполнительного комитета
муниципального образования "Керлигачское сельское поселение"
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие