

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52, телефон (84371) 6-77-02, 6-77-40

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 50/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Раифский сельский исполнительный комитет

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного

422538, Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Бело-Безводное, улица Юбилейная,
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при
д. 13

наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по ЗМР
Ардыханова Р.Р. по пожарному надзору N 50 от "1" апреля 2021 года,
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с "13" апреля 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин., с "22" апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. проведена
проверка

Заместителем начальника ОНД и ПР по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковником
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

внутренней службы Лузановым Алексеем Владимировичем

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Раифского сельского исполнительного комитета по адресу: 422538, Республика Татарстан,
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов

Зеленодольский район, село Бело-Безводное, улица Юбилейная, д. 13

власти, органов местного самоуправления)

совместно с Главой Раифского сельского поселения Нуриевым Илсуром Галимовичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии)
лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен, предназначенных для нужд пожаротушения в п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения	<i>п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) -</i> Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.	01.04.2022	
2.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения в п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное обозначены указателями светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	<i>п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) -</i> Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	01.04.2022	

3.	<p>На территориях населенных пунктах п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное, прилегающих к лесу, не обеспечена её очистка от сухой травянистой растительности на полосе шириной не менее 10 метров от леса</p>	<p><i>п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) - В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.</i></p>	01.04.2022	
4.	<p>В населенных пунктах п. Садовый, п. Местечко Раифа, с. Бело-Безводное, не предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, предупреждающих распространение огня при природных пожарах</p>	<p><i>п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) - На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоемосточникам в целях пожаротушения. Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.</i></p>	01.04.2022	

5.	<p>К озеру Белое и озеру Шатуниха не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года</p>	<p><i>п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) -</i> Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	01.04.2022	
----	--	--	------------	--

6.	<p>Населенные пункты Новопольского сельского поселения недостаточно обеспечены требуемым наружным противопожарным водоснабжением</p>	<p><i>ст. 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</i> :</p> <p>1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:</p> <p>1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;</p> <p>2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;</p> <p>3) противопожарные резервуары.</p> <p>3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.</p> <p><i>СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"</i>:</p> <p><i>п. 8.5</i> - Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять для подачи воды на противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линии не свыше 200 м.</p> <p>Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий не допускается.</p> <p>Примечание: в населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих расчетный пожарный объем воды.</p> <p><i>п. 10.4</i> - Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:</p> <p>при заборе воды насосами пожарных автомобилей - 200 м;</p> <p>при заборе воды мотопомпами - 100 - 150 м (в зависимости от типа мотопомп).</p> <p>Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев в соответствии с пунктом 10.7 настоящего свода правил.</p>	01.04.2022	
----	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и/или сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела Лузанов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

" 22 " апреля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"22" апреля 2021 г.

Глава Нуриев Илсур Галимович
(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.