

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Актанышскому и Мензелинскому  
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Северная, б/н, г. Мензелинск, Республика Татарстан, 423700, (85555) 4-37-72

### Предписание N 29/1/29

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица – руководителю

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя

Исполнительного комитета Кузембетьевского сельского поселения Мензелинского  
муниципального района Республики Татарстан Вильдановой Г.Г.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам по пожарному надзору – начальника межрайонного отдела надзорной деятельности по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ №29 от «02» апреля 2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10 час. 00 мин. "28" апреля 2021 г. по 16 час. 00 мин. "29" апреля 2021 г. начальником межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам подполковником внутренней службы Тимерхановым А.Ф. совместно с руководителем Исполнительного комитета Кузембетьевского сельского поселения Вильдановой Г.Г. проведена проверка территории, здания и помещений исполнительного комитета Кузембетьевского сельского поселения Мензелинского муниципального района РТ по адресам: Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Мирная, д.72, с. Кузембетьево, д. Бакчисарай, с. Балтаево, д. Усаево, п. Новая Александровка.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
I.	Водонапорные башни, расположенные в населенных пунктах Кузембетьево Бакчисарай, Новая Александровка не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время	п. 53 ППП в РФ. Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.	1 мая 2022 года	

	года.			
2.	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения.	п. 53 ППР в РФ Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.	1 мая 2022 года	
3.	Населенные пункты Бакчисарай, Новая Александровка, Усаево не достаточно обеспечены наружным противопожарным водоснабжением.	Статья 68. <b>ФЗ-123</b> На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. П. 4.1 СП 8.13130-2020 В населенных пунктах и на производственных объектах в соответствии с Техническим регламентом [1] должны предусматриваться источники наружного противопожарного водоснабжения.	1 мая 2022 года	
4.	Не организовано очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы.	п. 67 ППР в РФ. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.	постоянно	
5.	В населённом пункте Бакчисарай не предусмотрено противопожарные минерализованные полосы, исключая возможность распространение огня при лесных пожарах на здания и сооружения.	п. 74 ППР в РФ. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и	1 мая 2022 года	

	<p>водоисточникам в целях пожаротушения.</p> <p>Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.</p>		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Тимерханов А.Ф.

"29" апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Виссераков  
(подпись)



[Handwritten Signature]  
(подпись)

Тимерханов А.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.