



с.Сарманово  
(место составления акта)

27.04.2021 г.  
(дата составления акта)  
13 часов 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органа местного самоуправления**  
**№ 37**

« 27 » апреля 2021 года по адресам: РТ, Сармановский муниципальный район,  
с.Александровка, с.Татарские Карамалы,  
д.Яхши-Каран  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 37 от 29.03.2021 г. начальника МОНД и ПР  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность)

по Муслимовскому и Сармановскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ –  
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или  
главного государственного инспектора по пожарному надзору по Муслимовскому и  
Сармановскому МР РТ Гусманова Р.Р.  
(приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении: Исполнительный комитет  
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя)  
Александровского сельского поселения Сармановского муниципального района РТ  
и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"27" апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 1 рабочий день / 4 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: МОНД и ПР по Муслимовскому и Сармановскому МР УНД и  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПР ГУ МЧС России по РТ

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

Глава муниципального образования «Александровское сельское поселение»  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Сармановского муниципального района РТ Гафиятуллин Артур Раилевич 30.03.2021 г.  
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку: Гарипов Рустем Габдулхаевич – старший инспектор  
(фамилия, имя, отчество)

МОНД и ПР по Муслимовскому и Сармановскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
(в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов,

экспертных организаций указывается (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Глава муниципального образования  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя)

«Александровское сельское поселение» Сармановского муниципального района РТ  
Гафиятуллин Артур Раилевич

(иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального

В ходе проведения проверки установлено неисполнение пунктов № 1,3 предписания  
№22/1/15 от 24.04.2020 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара, а именно:

1. Населенные пункты Александровка, Татарские Карамалы, Яхши-Каран не обеспечены нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения (из расчета 1 гидрант на 200 метров по дорогам с твердым покрытием) (ч.1 ст.6 Федеральный

