

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, факс 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнеуслонскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Автодорожная, 3, с. Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан, 422570
8 (84379) 2-34-25

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

с. Куралово

(место составления акта)

« 14 » апреля 2021 года

(дата составления акта)

17 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органа государственной власти (местного самоуправления) № 10

По адресу/адресам Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, с. Куралово,
с. Русское Бурнашево

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отделения УНД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Садыкова А.Д. № 10 от 11 апреля 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, изданных распоряжение о проведении проверки)

Была проведена **плановая выездная проверка** в отношении:

(плановая выездная)

Исполнительного комитета Куравловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 14 » апреля 2021 г. с 08 час. 00 мин. до 14.04.2021 г. 17 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

20 дней

(рабочих дней часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы)

(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель ИК Кураловского СП Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Коткова Л.И.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Начальник ОНД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ подполковник внутренней службы Садыков Анас Дамирович.

Старший инспектор ОНД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ капитан внутренней службы Мардегалимов Ленар Рашидович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, инициалы, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Руководитель Кураловского СП Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Коткова Лидия Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:


- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

1. В населенных пунктах с. Куралово, с. Русское Бурнашево по направлению к водонапорным башням и гидрантам и возле них не в полном объеме установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водосточника.
2. Не установлены нормативными актами исполнительного комитета Кураловского СП вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.
3. В населенном пункте с. Русское Бурнашево, водоемы, из которых может производиться забор воды для целей пожаротушения, не имеет подъезда с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
4. В населенных пунктах с. Куралово, с. Русское Бурнашево, не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и не организована пропаганда в области пожарной безопасности, т. е. не установлены информационные стенды по пожарной безопасности.
5. Не организовано проведение проверок работоспособности пожарных кранов на водонапорной башне а также проверки подземного резервуара 2-раза в год весной и осенью, с составлением соответствующих актов проверок пожарных кранов в населенном пункте с. Куралово, с. Русское Бурнашево.
6. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни Кураловского сельского поселения не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения.
7. Населенные пункты с. Куралово, с. Русское Бурнашево, недостаточно оборудованы наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 10/1/10 от 15 апреля 2021 года

Протокол об административном правонарушении по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и ПР ТУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы



А.Д. Садьков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Руководитель исполнительного комитета Кураловского сельского поселения

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Коткова Лидия Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » апреля 2021г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица лица, проводившего проверку)