

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Акеубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УИД и ПРГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа надзора)
ул. им. Р.С. Хаматеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (84345) 2-46-20
(указывается адрес места нахождения органа надзора, телефон государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание № 68/1/52

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Исполнительному комитету Тимерлекеского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия государственного органа)
во исполнение распоряжения Главного управления МЧС России по Республике Татарстан государственного
инспектора Республики Татарстан по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности № 68

от "16" апреля 2021 года, в соответствии с приказом от 21 декабря
1994 г. № 64-13 "О пожарной безопасности" в период с 11 ч 10 мин.
"21" апреля 2021 г. по 13 ч 10 мин. "19" мая 2021 г. проведена проверка
Юсуповым Рифкатом Рафаиловичем начальником МОИД и ПР по

Акеубаевскому и Нурлатскому МР УИД и ПР ГУ МЧС России по РТ на территории ИК

Тимерлекеского сельского поселения Нурлатского муниципального

района РТ, расположенный по адресу: РТ, с. Чувашский Тимерлек ул. Центральная д.5

совместно с руководителем исполнительного комитета Тимерлекеского сельского
поселения Нурлатского муниципального района РТ Гавриловым Владимиром Ивановичем

В соответствии с Федеральным законом от 12.12.1994 г. № 123-ФЗ "О
пожарной безопасности" и законодательными актами Республики Татарстан
обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

N	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
Населённый пункт Чувашский Тимерлек				

1.	Руководитель сельского поселения не обеспечивает территорию сельского поселения в достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.	(Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г. ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ).	01.04.2022г	
2.	Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории сельского поселения: от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы.	(Требование п. 67, п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»).	01.04.2022г	
3.	Не созданы вокруг населённого пункта противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров со стороны леса до начала пожароопасного периода, в целях исключения возможности перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.	(Требование п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»).	01.04.2022г	
4.	Руководитель поселения, не, обеспечивает содержание пожарных автомобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие пола, утепленные ворота.	(Требование п. 58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»).	01.04.2022г	
5.	Руководитель поселения за каждой мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, не организовал закрепление моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на указанной технике.	(Требование п. 58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»).	01.04.2022г	

6.	Не организовано реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности Тимерлекского сельского поселения;	(Требование ч.1 ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.04.2022г	
Населённый пункт Красная Майна				
7.	Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также не организовано регулярный покос травы.	(Требование п. 67, п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)	01.04.2022г	
8.	Не организовано выполнение на территории в населённом пункте звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре	(Требование ст.6 ст 63, ст 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенной в действие с 12.07.2012г. ФЗ от 10.07.2012г. №117-ФЗ)	01.04.2022г	
Населённый пункт Русский Тимерлек				
9.	Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также не организовано регулярный покос травы.	(Требование п. 67, п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)	01.04.2022г	
10.	Не организовано выполнение на территории в населённом пункте звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре	(Требование ст 6 ст 63, ст 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012г. ФЗ от 10.07.2012г. №117-ФЗ).	01.04.2022г	

Устранение нарушений, указанных в пункте 10, статьи 68, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в установленном порядке осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, юридическими лицами и гражданами, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и статьей 106, 107 Кодекса административного и уголовного ответственности Российской Федерации, должностные лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, подлежат административному или уголовному наказанию, если нарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные в установленном порядке осуществлять деятельность по осуществлению, в том числе в качестве должностных лиц.

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах, принадлежащих на праве собственности жилищного фонда возлагается на жильцов этих домов, а также иные не предусмотренные соответствующим договором.

Начальник

МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому МР

УИД и ПР ГУ МЧС России по РТ

подполковник внутренней службы

Осупов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному надзору)

"19" мая 2021 г.



Предписание для исполнения № 10/0000000000

Руководитель исполнительного комитета

Тимерлекского сельского поселения

Нурлатского муниципального района РТ

Габрилов Владимир Иванович

(должность, фамилия, инициалы)

(Handwritten signature in blue ink)

(подпись)

"19" мая 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.