

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бугульминскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по РТ, ул. Красноармейская, 26 г. Бугульма, РТ,
423230 тел.8(85594)6-41-02

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

д. Зеленая Роща
(место составления акта)

"19" апреля 2021 г.
(дата составления акта)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора
органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 84

По адресу/адресам: Республика Татарстан, Бугульминский муниципальный район,
Зеленорощинское сельское поселение, д. Зеленая Роща, д. Забугоровка, д. Надеждино, д.
Яналиф, поселок Подстанция-500, ж/д разъезд Базаровка

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №84 от 09 апреля 2021 г. начальника ОНД и ПР по
Бугульминскому муниципальному району подполковника вн. службы Пестерева М.Н.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Исполнительного комитета Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского
муниципального района Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"16" апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часов
"19" апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 7 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Бугульминскому муниципальному району УНД и ПР ГУ
МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель ИК Зеленорощинского СП Хикматов Денис Мусагитович
(фамилии; инициалы, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Пестерев Максим Николаевич, начальник ОНД и ПР по
Бугульминскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, Шайгарданов
Ильдар Инсафович старший инспектор ОНД и ПР по Бугульминскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ; эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Руководитель ИК Зеленорощинского СП Хикматов Денис Мусагитович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>Руководителем сельского поселения не организована очистка территории сельского поселения д. Зеленая Роща, д. Забугоровка, д. Надеждино, д. Яналиф, поселок Подстанция-500, ж/д разъезд Базаровка от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организован регулярный покос травы.
(п. 67 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме") лицо, допустившее нарушение Руководитель ИК Зеленорощинского СП Хикматов Денис Мусагитович</p> |
| 2 | <p>Сети наружного противопожарного водопровода в д. Зеленая Роща находятся в неисправном состоянии.
п. 48 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" лицо, допустившее нарушение Руководитель ИК Зеленорощинского СП Хикматов Денис Мусагитович</p> |
| 3 | <p>Территория д. Зеленая Роща, д. Забугоровка, поселок Подстанция-500, ж/д разъезд Базаровка не обеспечен нормативным противопожарным водоснабжением для тушения пожара в любое время года
Ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" лицо, допустившее нарушение Руководитель ИК Зеленорощинского СП Хикматов Денис Мусагитович</p> |
| 4 | <p>Не обеспечивается содержание пожарного (приспособленного) автомобиля в специально предназначенного для этих целей боксах (гараже), имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов.
(п. 58 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме") лицо, допустившее нарушение руководитель ИК Зеленорощинского СП Хикматов Денис Мусагитович</p> |
| 5 | <p>Органами местного самоуправления сельского поселения для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения (реки), расположенного в сельских населенных пунктах в д. Забугоровка к естественному водоему (реке) не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года
(ст.4, ч.4 ст.6, ч.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 75, постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме"; примечание 2, п.9.28, п.14.6 СНиП 2.04.02-84*) лицо, допустившее нарушение руководитель ИК Зеленорощинского СП Хикматов Денис Мусагитович</p> |
| 6 | <p>У водоемов (водоемчиков) в д. Зеленая Роща, д. Забугоровка, д. Надеждино, д. Яналиф, поселок Подстанция-500, ж/д разъезд Базаровка, железнодорожный а также по направлению движения к ним, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоема.
(ч.4 ст.6, ч.2 ст.63, ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.6 СП 8.13130.2009; ГОСТ 12.4.026-2015) лицо, допустившее нарушение руководитель ИК Зеленорощинского СП Хикматов Денис Мусагитович</p> |

7 В д. Зеленая Роща ул.Кондратьева, ул.Полевая, ул.Речная, д. Забугоровка ул.Незовская конструкция дорожной одежды, не рассчитана на нагрузку проездов от пожарных автомобилей.
 п.8.9. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, лицо, допустившее нарушение Руководитель ИК Зеленорощинского СП Хикматов Денис Мусагитович

8 Прилегающая территория поселения к лесу не очищена от мусора, сухостоя, а так же не отделена минерализованной полосой.
 (п. 70 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме") лицо, допустившее нарушение Руководитель ИК Зеленорощинского СП Хикматов Денис Мусагитович

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено
 Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Хикматов Д.М.


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



Пестерев М.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Руководитель ИК Зеленорощинского СП Хикматов Денис Мусагитович
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

"19 " апреля 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)