

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Бугульминскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул.Красноармская,26, г. Бугульма, Республика Татарстан, 423230, (885594) 6-90-50
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 84/1/34
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Исполнительный комитет Зеленогорщинского сельского поселения
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан,
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
Руководитель ИК Зеленогорщинского СП Хикматов Денис Мусагитович
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора _____ по Республике Татарстан _____ по пожарному надзору N 84
(наименование органа ГПН)
от "09" апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "16" апреля 2021 г.
по 16 ч 00 мин. "19" апреля 2021 г. проведена проверка
начальником отдела НД и ПР по Бугульминскому муниципальному району УНД и ПР
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
ГУ МЧС России по РТ службы подполковником внутренней службы Пестеревым Максимом
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их)
Николаевичем;
проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)
исполнительного комитета Зеленогорщинского сельского поселения Бугульминского
муниципального района Республики Татарстан, по адресам: Республика Татарстан,
Бугульминский муниципальный район, Зеленогорщинское сельское поселение, д.
Зеленая Роща, д. Забугоровка, д. Надеждино, д. Яналиф, поселок
Подстанция-500, ж/д разъезд Базаровка
совместно с Руководителем ИК Зеленогорщинского СП Хикматовым Денисом
Мусагитовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед- пис а- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	у водоемов (водоисточников) в район д. Зеленая Роща, д. Забугоровка, д. Надеждино, д. Яналиф, поселок Подстанция-500, ж/д разъезд Базаровка, а также по направлению движения к ним, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника	ч.4 ст.6, ч.2 ст.63, ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.6 СП 8.13130.2009; ГОСТ 12.4.026-2015 У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.	01.04.2022 год	
2.	Руководителем сельского поселения не организована очистка территории сельского поселения д. Зеленая Роща, д. Забугоровка, д. Надеждино, д. Яналиф, поселок Подстанция-500, ж/д разъезд Базаровка от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также не организован регулярный покос травы.	п. 67 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.	01.04.2022 год	
3.	Сети противопожарного водопровода в д. Зеленая Роща, находятся в неисправном состоянии.	п. 48 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал	01.04.2022 год	

		эксплуатации систем противопожарной защиты.		
4.	Территория д. Зеленая Роша, д. Забугоровка, д. Яналиф, поселок Подстанция-500, ж/д разъезд Базаровка не обеспечена нормативным противопожарным водоснабжением для тушения пожара в любое время года	Ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 48 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".	01.04.2022 год	
5.	Не обеспечивается содержание пожарного (приспособленного) автомобиля в специально предназначенного для этих целей боксах (гараже), имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов.	п. 58 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" Руководитель организации, если это предусмотрено нормами проектирования для конкретного объекта защиты или территории, обеспечивает содержание пожарных автомобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота. Руководитель организации обеспечивает исправное техническое состояние пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров.	01.04.2022 год	
6.	Органами местного самоуправления сельского поселения для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения (реки), расположенного в сельских населенных пунктах в д. Забугоровка, к естественному водоисточнику (реке) не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных	ст.4, ч.4 ст.6, ч.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 75, постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме"; примечание 2, п.9.28, п.14.6 СНиП 2.04.02-84* Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.	01.04.2022 год	

	автомобилей и забора воды в любое время года			
7.	в д. Зеленая Роща ул.Кондратьева, ул.Полевая, ул.Речная, д. Забугоровка ул.Незовская конструкция дорожной одежды, не рассчитана на нагрузку проездов от пожарных автомобилей	Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 8.9. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	01.04.2022 год	
8.	Прилегающая территория поселения к лесу не очищена от мусора, сухостоя, а так же не отделена минерализованной полосой.	п. 70 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.	01.04.2022 год	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальника ОНД и ПР по Бугульминскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
подполковник внутренней службы Пестерев М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

"19" апреля 2021 г.



М.Л.П. <*>

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"19" апреля 2021 г.

Руководитель ИК Зеленорощинского СП
Хикматов Денис Мусагитович

(должность, фамилия, инициалы)