

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066,
(843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Тукаевскому муниципальному району Республики Татарстан
ул. Железнодорожников, 79, г. Набережные Челны,
Республика Татарстан, 423806, 8(8552) 46-80-09

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении плановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
органа государственной власти (местного самоуправления)
от " 12 " апреля 2021 г. N 32

1. Провести проверку в отношении Исполнительного комитета Биклянского
сельского поселения Тукаевского муниципального района
(органа государственной власти (местного самоуправления))
2. Место нахождения: Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район,
с. Биклянь, ул. Чкалова, д. 30а.
(органа государственной власти (местного самоуправления))
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Сухорук Александра Александровича – начальника отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Тукаевскому муниципальному
району РТ УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц:
без привлечения представителей экспертных организаций
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к
проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения ежегодного плана
проведения плановых проверок органов местного самоуправления на 2021
год, размещенного на интернет сайте Прокуратуры РТ
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая
информация:
 - а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - б) в случае проведения внеплановой проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований пожарной безопасности;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
выполнение требований органов ГПН;

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить

с "19" апреля 2021 г.

Проверку окончить не позднее

"29" апреля 2021 г.

8. Правовые основания проведения проверки: п. 2.6 ч. 2 ст. 77 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст.6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 5. 10 Постановления Правительства РФ от 12.04.2012 №290 «О федеральном государственном пожарной надзоре»; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479; п. 9 табл. А. 1 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правил проектирования» (СП 5.13130.2009); п. 16 табл. 2 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 3.13130.2009); п.9.4, 9.15 Свод правил «Система противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (СП 8.13130.2009); п. 5.1, п. 15 табл. 2 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03); п. 9 табл. 1 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03); п. 3 ст. 52, ст.54, ст.62, п.2, 6, 7 ст. 63, п. 1, 4, 6, 9, 10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

(ссылка на нормативные правовые акты, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на (нормативные) правовые акты, устанавливающие требования, устанавливающие требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (срок проведения мероприятия по контролю десять рабочих дней):

- анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности (не более 20 рабочих дней);

- оценка соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, требованиям пожарной безопасности с проведением следующих мероприятий по контролю (одного или в совокупности):

- обследование объекта защиты (визуальный осмотр) (не более 20 рабочих дней);

- отбор образцов продукции, проб и их исследование, испытания, измерения (не более 20 рабочих дней);

- опрос и получение объяснений (не более 20 рабочих дней);

- истребование документов и (или) информации (не более 20 рабочих дней);

- проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда (не более 20 рабочих дней);

- проведение противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим персоналом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности (не более 20 рабочих дней);

- проведение практических тренировок по отработке планов эвакуации (не более 20 рабочих дней).

10. Перечень документов, представление которых органом государственной власти (местного самоуправления) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

документы распорядительного характера (приказы, распоряжения); акты выполненных работ, договоров, отражающие вопросы выполнение противопожарных мероприятий на территории Исполнительного комитета Биклянского сельского поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан;

- подтверждающие документы исполнения полномочий по созданию условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан обеспечение первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- подтверждающие документы исполнения полномочий по созданию в целях пожаротушения условия для забора в любое время года воды из источников в наружного водоснабжения расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- подтверждающие документы полномочий по организации и принятии мер по оповещению населения о пожаре;
- подтверждающие документы исполнения полномочий по принятию мер по локализации пожара и спасению людей имущества до прибытия подразделения Государственных противопожарной службы;
- подтверждающие документы исполнения полномочий по включении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, целевая программа по обеспечению пожарной безопасности;
- подтверждающие документы исполнению полномочий по оказанию содействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе по средствам организации и проведении собраний населения;
- подтверждающие документы исполнению полномочий по установлению особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Тукаевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Сухорук А.А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ
о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

Сухорук Александр Александрович – начальник ОНД и ПР по Тукаевскому
муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ, тел. 8(8552) 46-80-09
ond tukai@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица,
непосредственно подготовившего проект распоряжения(приказа), контактный телефон,
электронный адрес (при наличии)).

