

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Малкина,

д. 5

Предписание № 32/1/32

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Руководителю Исполнительного комитета Кошки-Новотимбаевского сельского
поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

Гаврилову Сергею Владимировичу

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) Начальника межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Камбеева Ильсура Ильгизовича № 32 от 01 марта 2021 года, согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 час. 00 мин. 25 марта 2021 года до 15 час. 00 мин. 25 марта 2021 года проведена **внеплановая** проверка начальником межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковником внутренней службы Камбеевым Ильсуром Ильгизовичем здания и территории Исполнительного комитета Кошки-Новотимбаевского сельского поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан Тетюшского МР расположенного по адресам: Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, с. Кошки-Новотимбаево, с. Максимовка, с. Салмановка, с. Тайба-Таушево, с. Кульметевка, с. Починок-Ново-Льяшево, д. Ивановка совместно с руководителем Гавриловым Сергеем Владимировичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункты (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Создать нормативные акты исполнительного комитета Кошки-Новотимбаевского СП вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.	Ст. 19 абзац 2 ФЗ № 69-ФЗ от 18.11.1994г. «О пожарной безопасности»	01.02.22 г.	
2.	В населенных пунктах с. Кошки-Новотимбаево, с. Максимовка, с. Салмановка, с. Тайба-Таушево, с. Кульметевка, с. Починок-Ново-Льяшево, д. Ивановка водоемы, из которых может производиться забор воды для целей пожаротушения, выполнить подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.	Ст. 19 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности", Ст. 98 п. 8 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.22 г.	
3.	В населенных пунктах с. Кошки-Новотимбаево, с. Максимовка, с. Салмановка, с. Тайба-Таушево, с. Кульметевка, с. Починок-Ново-Льяшево, д. Ивановка водонапорные башни приспособить для забора воды пожарной техникой в любое время года.	п. 60 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации – отменен, п. 53 действующий в новой редакции правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479)	01.02.22 г.	

Установление указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках **внепланового** мероприятия по надзору 01 февраля 2022 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник межрайонного
отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому
и Тетюшскому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
подполковник внутренней службы Камбеев И.И.



(подпись)
М.Л.П.*

« 25 » марта 2021 г.


(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Руководитель ИК Кошки-Новотимбаевского
СП Гаврилов Сергей Владимирович
(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » марта 2021 г.

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.