

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (84345) 4-44-07
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание № 72/1/43

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Исполнительному комитету Кичкальнинского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения заместителя главного государственного
инспектора Республики Татарстан по пожарному надзору № 72

(наименование органа ГПН)
от "16" апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 15 ч 00 мин.
"21" апреля 2021 г. по 17 ч 00 мин. "14" мая 2021 г. проведена проверка
Юсуповым Р.Р. начальником МОНД и ПР по

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ на территории ИК
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
Кичкальнинского сельского поселения Нурлатского муниципального

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
района РТ расположенный по адресу: РТ, с. Кичкальня ул. Школьная д.11
(органов местного самоуправления)

совместно с руководителем исполнительного комитета Кичкальнинского сельского
поселения Нурлатского муниципального района РТ Сабировым Фалисом Рафиковичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пр ед- пи са- ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
Населённый пункт Кичкальня				

1.	Не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни.	(Требование п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»).	01.06.2022г	
2.	Руководителем сельского поселения не организовано очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы.	(Требование п. 67, п. 73 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)	01.06.2022г	
3.	Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоемов (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте в радиусе 200 метров от населённого пункта.	(Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)	01.06.2022г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник
МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
подполковник внутренней службы
Юсупов Р. Р.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по пожарному
надзору)

"14" мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

"14" мая 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



руководитель исполнительного комитета
Кичкальнинского сельского поселения
Нурлатского муниципального района РТ
Сабиров Фалис Рафикович

(должность, фамилия, инициалы)