

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin/tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение НД по Высокогорскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Высокая Гора, ул. Энергетиков 15

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 26 /1/8

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.


Исполнительному комитету Красносельского сельского поселения Высокогорского муниципаль-  
ного района Республики Татарстан

«16» апреля 2020г.

с.Высокая Гора

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Высокогорского района Республики Татарстан по пожарному надзору – начальника отделения НД и ПР Высокогорского района УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 26 от «13» апреля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «16» апреля 2020 г. по 12 ч. 00 мин. «16» апреля 2020 г. проведена внеплановая проверка начальником ОНД и ПР по Высокогорскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Разгуловым А.М. в отношении исполнительного комитета Красносельского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	У имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к ним, установить со-	п. 55 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012; ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Феде-	01.04.2021	3617 

	ответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесёнными цифрами, указывающими расстояние до водоемника.	ральный закон № 123 от 22.07.2008; п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»		
пос. ж/д ст.Высокая Гора:				
2.	Пожарные гидранты, расположенные по улицам Чернышевского д.24, Кооперативная д.20, Песчаная д.30 приспособить для забора воды пожарными автомобилями	п. 80 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.04.2021	<i>Вс117</i> <i>Реев</i>
3.	Провести работы по обновлению минерализованных полос на всей протяженности участков границы населённого пункта, дорог с прилегающими территориями сельхозугодий, удаление в весенний и летний периоды сухой растительности	п. 78 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.04.2021	<i>Вс117</i> <i>Реев</i>
4.	Произвести очистку территории от сухой растительности	п. 77 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012	01.04.2021	
пос. Березовка:				
5.	Населенный пункт оборудовать достаточным количеством наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход	ст. 4, ст. 6, ст. 62 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон № 123 от 22.07.2008; СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	01.04.2021	

	воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений			
6.	Провести работы по обновлению минерализованных полос на всей протяженности участков границы населенного пункта, дорог с прилегающими территориями сельхозугодий, удаление в весенний и летний периоды сухой растительности	п. 78 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.04.2021	Всех Решен
7.	Водонапорную башню приспособить для забора воды пожарными автомобилями	п. 80 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.04.2021	
8.	По улице Центральная д.2 оборудовать подъезд к пожарному гидранту и пожарному водоему	п. 75, 80 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.04.2021	
9.	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения	п. 60(1) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.04.2021	
10.	Произвести очистку территории от сухой растительности	п. 77 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.	01.04.2021	Всех Решен

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.