

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Бугульминскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул.Красноармейская,26, г. Бугульма, Республика Татарстан, 423230, (885594) 6-90-50
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)




Предписание N 69/1/31

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Исполнительный комитет Новоалександровского сельского поселения
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан,
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
Руководитель ИК Новоалександровского СП Гирфанова Елена Георгиевна
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Республике Татарстан по пожарному надзору N 69
(наименование органа ГПН)
от "31" марта 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 ч 00 мин. "20" апреля 2020 г. по 16 ч 00 мин. "20" апреля 2020 г. проведена проверка
начальником отдела НД и ПР по Бугульминскому муниципальному району УНД и ПР
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
ГУ МЧС России по РТ службы подполковником внутренней службы Пестеревым Максимом
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их)
Николаевичем;
проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)
исполнительного комитета Новоалександровского сельского поселения
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан, по адресам:
Республика Татарстан, Бугульминский муниципальный район, Новоалександровского
сельское поселение, с. Новая Александровка, д. Старая Казанка, станция Зай
совместно с Руководителем ИК Новоалександровского СП Гирфановой Еленой
Георгиевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед- пис а- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

1.	Руководителем сельского поселения не организована очистка территории сельского поселения с. Новая Александровка, д. Старая Казанка, станция Зай от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также не организован регулярный покос травы.	п. 77 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	01.04.2021 год	
2.	Территория д. Старая Казанка не обеспечена нормативным противопожарным водоснабжением для тушения пожара в любое время года	Ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2021 год	
3.	у водоемов (водоисточников) в район с. Новая Александровка, д. Старая Казанка, станция Зай, а также по направлению движения к ним, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника	ч.4 ст.6, ч.2 ст.63, ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.6 СП 8.13130.2009; ГОСТ 12.4.026-2015 У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.	01.04.2021 год	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальника ОНД и ПР по Бугульминскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
подполковник внутренней службы Пестерев М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

"20" апреля 2020 г.



М.Л.П. <*>

Предписание для исполнения получил:

Руководитель ИК Новоалександровского СП
Гирфанова Елена Георгиевна



"20" апреля 2020 г.

(должность, фамилия, инициалы)