

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07


Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Бугульминскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул.Красноармейская,26, г. Бугульма, Республика Татарстан, 423230, (885594) 6-90-50  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

**Предписание N 74/1/32**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**

Исполнительный комитет Спасского сельского поселения Бугульминского  
муниципального района Республики Татарстан, -  
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического  
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
Руководитель ИК Спасского СП Мухалев Алексей Сергеевич  
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора \_\_\_\_\_ по Республике Татарстан \_\_\_\_\_ по пожарному надзору N 74  
(наименование органа ГПН)  
от "31" марта 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.  
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "21" апреля 2020 г.  
по 11 ч 00 мин. "21" апреля 2020 г. проведена проверка  
начальником отдела НД и ПР по Бугульминскому муниципальному району УНД и ПР  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
ГУ МЧС России по РТ службы подполковником внутренней службы Пестеревым Максимом  
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)  
Николаевичем;  
проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)  
исполнительного комитета Спасского сельского поселения Бугульминского  
муниципального района Республики Татарстан, по адресам: Республика Татарстан,  
Бугульминский муниципальный район, Спасское сельское поселение, с.Спасское,  
д.Ефановка  
совместно с руководителем ИК Спасского СП Мухалевым Алексеем Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности", необходимо устранить следующие нарушения обязательных  
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преп-писания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	лица допускаются к работе на объекте не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, путем прохождения пожарно-технического	ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 3 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; п. 36, п.39 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", Зарегистрировано в Минюсте РФ 21	01.04.2021 год	



	<p>минимума (руководитель исполнительного комитета; руководитель ДПО; граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе)</p>	<p>января 2008 г. регистрационный N 10938 Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	
2.	<p>у водоемов (водоисточников) в с. Спасское д.Ефановка, а также по направлению движения к ним, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоемосточника</p>	<p>ч.4 ст.6, ч.2 ст.63, ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.6 СП 8.13130.2009; ГОСТ 12.4.026-2015 У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоемосточника.</p>	<p>01.04.2021 год <i>Взм</i></p>
3.	<p>Руководителем сельского поселения не организована очистка территории сельского поселения с. Спасское д.Ефановка от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организован регулярный покос травы.</p>	<p>п. 77 постановление Правительства РФ от 25.04.2012- N 390 "О противопожарном режиме" Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.</p>	<p>01.04.2021 год <i>Взм</i></p>



4.	За пожарной мотопомпой не закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку для работы на указанной технике.	п. 69 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" Руководитель организации за каждой пожарной мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует закрепление моториста (водителя), прошедшего специальную подготовку для работы на указанной технике.	01.04.2021 год	Ван
5.	органами местного самоуправления сельского поселения для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения (реки), расположенного в сельских населенных пунктах в с. Спасское д.Ефановка к естественному водоисточнику (реке) не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года	ст.4, ч.4 ст.6, ч.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 75, п. 80 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; примечание 2, п.9.28, п.14.6 СНИП 2.04.02-84* Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.	01.04.2021 год	Ван
6.	Не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни.  Водонапорная башня с.Спасское не приспособлена для отбора воды пожарной техникой в любое время года.	Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения, не разрешается. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.  п. 60-1 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"	01.04.2021 год	Ван

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальника ОНД и ПР по Бугульминскому  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
подполковник внутренней службы Пестерев М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)

"21" апреля 2020 г.



(подпись)

М.Л.П. <\*>

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"21" апреля 2020 г.

Руководитель ИК Спасского СП  
Мухалев Алексей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы)

-----  
<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.