

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Бугульминскому муниципальному району Управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул.Красноармская,26, г. Бугульма, Республика Татарстан, 423230, (885594) 6-90-50
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 75/1/36
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Исполнительный комитет Татарско-Дымского сельского поселения
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан,

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

Руководитель ИК Татарско-Дымского СП Галлямов Ринат Канафиевич

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора _____ по Республике Татарстан _____ по пожарному надзору N 75

(наименование органа ГПН)

от "31" апреля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "28" апреля 2020 г. по 11 ч 00 мин. "28" апреля 2020 г. проведена проверка

начальником отдела НД и ПР по Бугульминскому муниципальному району УНД и ПР

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))


ГУ МЧС России по РТ службы подполковником внутренней службы Пестеревым Максимом
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их)
Николаевичем;


проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

исполнительного комитета Татарско-Дымского сельского поселения Бугульминского
муниципального района Республики Татарстан, по адресам: Республика Татарстан,
Бугульминский муниципальный район, Татарско-Дымское сельское поселение, с.
Татарская Дымская д. Райлан д. Суык-Чишма; д. Татарская Сула
совместно с Руководителем ИК Татарско-Дымского СП Галлямовым Ринатом
Канафиевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр-ед-пис-а-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Органами местного самоуправления сельского поселения для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время	ст.4, ч.4 ст.6, ч.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 75, п. 80 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; примечание 2, п.9.28, п.14.6 СНиП 2.04.02-84* Органами местного самоуправления поселений и	01.04.2021 год	

	<p>года воды из источников наружного водоснабжения (реки), расположенного в сельских населенных пунктах в с. Татарская Дымская к естественному водоисточнику (реке) не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года</p>	<p>городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p> <p>При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.</p>		
2.	<p>в с. Татарская Дымская ул. Сайдашева конструкция дорожной одежды, не рассчитана на нагрузку проездов от пожарных автомобилей</p>	<p>Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 8.9. СП 4.13.130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям</p>	01.04.2021 год	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного

фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальника ОНД и ПР по Бугульминскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
подполковник внутренней службы Пестерев М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)


"28" апреля 2020 г.

(подпись)

М.Л.П. <*>

Предписание для исполнения получил:

Руководитель ИК Татарско-Дымского СП
Галлямов Ринат Канафиевич



(подпись)

"28" апреля 2020 г.

(должность, фамилия, инициалы)