

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
(наименование органа государственного пожарного надзора)
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
ул. Аминова, д. 5, г. Альметьевск, 423450, (8553) 26-70-02, 26-70-11

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание № 124/1/89

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

РУССКО-АКТАШСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ,

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
руководитель Русско-Акташского СИК Белоногов Сергей Анатольевич

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного (заместителя главного) государственного инспектора – заместителя начальника ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району майора внутренней службы Хусаинова Р.И. по пожарному надзору №124 от "31" мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 9 ч. 00 мин. "22" июня 2021 г. по 11 ч. 00 мин. "22" июня 2021г., с 9 ч. 00 мин. "24" июня 2021 г. по 10 ч 00 мин. "24" июня 2021г. проведена **плановая/выездная** проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Бибиковым Александром Николаевичем в отношении Русско-Акташского СИК расположенного по адресу: 423430, Республика Татарстан, Альметьевский район, Русско-Акташское сельское поселение совместно с руководителем Русско-Акташского СИК Белоноговым С.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	поселение станция Акташ не обеспечено системой оповещения населения при пожаре	ч.4 ст.6, ч.7 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»	10.06.2022 г.	
2.	к реке «Степной Зай» по ул. Совхозная в с. Р. Акташ являющейся источником противопожарного водоснабжения	ч. 8, ст. 98, Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	10.06.2022 г.	

не предусмотрен подъезд с площадкой для разворота пожарного автомобиля и забора воды.	безопасности"		
---	---------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти:

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

руководители органов местного самоуправления:

собственники имущества:

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций:

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

должностные лица в пределах их компетенции:

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР
по Альметьевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
майор внутренней службы Бибииков А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"24" июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"24" июня 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



Глава Р-Акматашского СТО С.И. Белошаев
(должность, фамилия, инициалы)