

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
(наименование органа государственного пожарного надзора)
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, г. Альметьевск, 423450, (8553) 26-70-02, 26-70-11

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание N 124/1/90

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

ЯМАШСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ,

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
руководитель Ямашского СИК Ларин Евгений Степанович

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного (заместителя главного)
государственного инспектора - заместителя начальника ОНД и ПР по Альметьевскому
муниципальному району майора внутренней службы Хусаинова Р.И. по пожарному надзору
№125 от " 31 " мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" в период с 14 ч. 00 мин. "28" июня 2021 г. по 16 ч. 00 мин. "28"
июня 2021г., с 09 ч. 00 мин. "29" июня 2021 г. по 10 ч 00 мин. "29" июня 2021г. проведена
плановая/выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором
внутренней службы Бибиковым Александром Николаевичем в отношении Ямашского СИК
расположенного по адресу: 423430, Республика Татарстан, Альметьевский район, Ямашское
сельское поселение

совместно с руководителем Ямашского СИК Лариным Е.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	поселения Ямаш, Нолинка, Петровка, Березовка, Зай-Чишма не обеспечено системой оповещения населения при пожаре	4.4 ст.6, 4.7 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 9 ч. 1. ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»	10.06.2022 г.	
2.	для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни в с. Ямаш, предназначенной для нужд пожаротушения, не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения	4.4 ст.6, 4.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 53 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.06.2022 г.	

3.	в рамках реализации мер пожарной безопасности органом местного самоуправления не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности	ч.4 ст.6, ч.8 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»)	10.06.2022 г.	
4.	в с. Ямаш не организовано проведение проверок в части водоотдачи наружного водопровода противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью). Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	ч.4 ст.6, ч.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п. 48 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.06.2022 г.	
5.	в Ямашском СИК к водоисточникам (водоемам, реке) не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года	ч.4 ст.6, ч.2 ст.63, ч.8, ст.98 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	10.06.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти:

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

руководители органов местного самоуправления:

собственники имущества:

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций:

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

должностные лица в пределах их компетенции:

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР
по Альметьевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
майор внутренней службы Бибииков А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"29" июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"29" июня 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



(подпись) _____
(должность, фамилия, инициалы)