

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru
(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 120/1/80

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - руководителю Муниципального казённого учре-
ждения «Исполнительный комитет Афанасовского сельского поселения
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Филиппову Дмитрию Анатольевичу

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан по пожарному надзору № 120 от "04" июня 2021 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

(наименование органа ГПН)

"15" июня 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность – 2 часа

"17" июня 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность – 3 часа

"21" июня 2021 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность – 1 час

проведена проверка Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Рес-
публике Татарстан майором внутренней службы Насибуллиным Рамилем Фаязовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального казенного учреждения «Исполнительный комитет Афанасовского сельского посе-
ления Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан», расположенного по адресу:
РТ, Нижнекамский район, с. Большое Афанасово, ул. Молодежная, д. 1, адрес места фактического
осуществления им деятельности по адресу: РТ, Нижнекамский район, территория Афанасовского
сельского поселения

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Руководителем МКУ «Исполнительный комитет Афанасовского сельского поселения
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» Филипповым Дмитрием Анатолье-
вичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной без-
опасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований по-
жарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Населенный пункт с. Нижнее Афанасово не обеспечен необходимым количеством источниками противопожарного водоснабжения	статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ, статьи 4,5,6 статья 62, 63,68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение	01.06.2022	
2.	В МКУ «Исполнительный комитет Афанасовского сельского поселения» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан не разработаны планы, схемы, и программы развития территорий поселения с включением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ	01.06.2022	
3.	В Афанасовском сельском поселении не в полной мере организовано обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности	статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ	01.06.2022	
4.	На территории Афанасовского сельского поселения не производится регулярная уборка мусора и покос травы.	пункт 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)	01.06.2022	
5.	В населенном пункте с. Большое Афанасово пожарные гидранты №24,25 находятся в неисправном состоянии (соединительный элемент расположен ниже уровня, что препятствует креплению пожарной колонки)	пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник ОНД и ПР по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ Насибуллин Р.Ф.
по пожарному надзору)



(подпись)
М.Л.П

« 21 » 06 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Руководитель МКУ «ИК Афанасовского СП
Нижнекамского муниципального района РТ»

Д.А. Филиппов
(должность, фамилия, инициалы)

« 21 » 06 2021 г.