

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республики Татарстан, 420098
(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республики Татарстан, 420066, (843) 288-45-07,
тел. доверия 288-46-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чистопольскому муниципальному району Республики Татарстан
ул. Фрунзе, 93 «в», г. Чистополь, Республика Татарстан, 422980, (84342) 3-42-16

д. Данауровка
(место составления акта)

" 30 " июня 2021 г.
(дата составления акта)

" 15 " час. " 30 " мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственной власти (местного самоуправления)
N 83

30 июня 2021 г. по адресу: Республика Татарстан, Чистопольский
муниципальный район, д. Данауровка, ул. Центральная, д. 20А
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) № 83 от 30 июня 2021 года главного государственного
инспектора Чистопольского муниципального района по пожарному надзору - начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому
муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Замалетдинова Рената Равкатович
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Исполнительного комитета Данауровского сельского поселения Чистопольского
муниципального района Республики Татарстан
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Продолжительность проверки: 1 рабочий день

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому
муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки):

Садрутдинова Венера Камиловна - глава муниципального образования Данауровского
сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ

(фамилии, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в
случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо(а), проводившее (-ие) проверку:

Гатин Гусман Равилевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС
России по РТ

Гатауллин Ильнар Ахматхасанович - старший инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС
России по РТ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных
лиц), проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
лиц, проводивших проверку, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности (в случае,

При проведении проверки присутствовали:

Садрутдинова Венера Камилловна - глава муниципального образования Данауровского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: не выполнены пункты № 1; № 2; № 3; № 4; № 5; № 6 предложенные к исполнению предписанием по устранению нарушений пожарной безопасности № 57/1/1 от 05.06.2020 г. сроки которых истекли 01.05.2021 г., а именно:

1. Не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны в сельском поселении. (ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Ответственное лицо - глава муниципального образования Данауровского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ Садрутдинова В.К.);

2. Населенные пункты д. Данауровка, с. Галактионово не обеспечены нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения. (ст. 6, 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; п. 8.9, п. 10.4, п. 10.5 Приказ МЧС России от 30.03.2020 N 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». Ответственное лицо - глава муниципального образования Данауровского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ Садрутдинова В.К.);

3. Территории общего пользования сельского поселения не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. (ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст. 6, 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Ответственное лицо - глава муниципального образования Данауровского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ Садрутдинова В.К.);

4. К естественному водоему (река Кама) населенных пунктах д. Данауровка, с. Галактионово не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. (ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст. 6, 63, 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 75 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. Ответственное лицо - глава муниципального образования Данауровского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ Садрутдинова В.К.);

5. В Данауровском сельском поселении не осуществляется разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. (ст. 6, 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной

безопасности». Ответственное лицо - глава муниципального образования Данауровского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ Садрутдинова В.К.);

6. Не обеспечено наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре на территории с. Галактионово. (ст. 6, 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 14, 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). Ответственное лицо - глава муниципального образования Данауровского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ Садрутдинова В.К.).

Прилагаемые документы:

Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 83/1/1 от 30 июня 2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС РФ по РТ


Г.Р. Гатин

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС РФ по РТ


И.А. Гатауллин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Садрутдинова Венера Камилловна - глава муниципального образования Данауровского сельского поселения Чистопольского муниципального района РТ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя или иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) или его уполномоченного представителя)

" 30 " 06

20


(подпись)

Запись об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)