

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Елабужскому муниципальному району  
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606  
Т./ф.: (85557) 4-72-04, E-mail: elabuga-ond@mail.ru

Предписание № 91/1/61

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению  
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

«07» июля 2021 г.

Исполнительный комитет Елабужского муниципального района Республики Татарстан,  
законному представителю – руководителю Нургаянову Ленару Фаридовичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество (последнее - при наличии)  
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.д.)

Во исполнение: распоряжения главного государственного инспектора по Республике Татарстан по пожар-  
ному надзору Сергеева С.В. № 91 от 01 июня 2021 г. и ст. 6.1 Федерального закона от  
21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

(приказ о проведении проверки)

дата и время проведения проверки:

«10» июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«11» июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«07» июля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

Проведена внеплановая, выездная проверка

начальником отдела НД и ПР по Елабужскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

Ябуровым Александром Сергеевичем

Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан,  
Республика Татарстан, г. Елабуга, с. Тарловка

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с руководителем Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Респуб-  
лики Татарстан Нургаяновым Ленаром Фаридовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие  
нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативно-го правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выпол-нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не организовано обучение ме-рам пожарной безопасности работников Исполнительного комитета Елабужского мун-ципального района	Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по програм-мам противопожарного инструктажа или програм-мам дополнительного профессионального образо-вания. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководите-лем организации с учетом требований норматив-ных правовых актов Российской Федерации. пункт 3 Правил противопожарного режима в Рос-сийской Федерации.	01.04.2022	
2	Территория общего пользова-ния с. Тарловка не оснащена первичными средствами туше-ния пожаров и противопожар-ным инвентарем	К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: создание условий для организации	01.04.2022	

		добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов, внутригородских районов устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления. ст.19 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности»		
3	Не представлены планы схемы и программы развития территорий г. Елабуга включением в них мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов. Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов, внутригородских районов устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления. ст.19 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности»	01.04.2022	
4	Не представлены планы схемы и программы развития территорий с. Тарловка включением в них мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов. Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов, внутригородских районов устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления. ст.19 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности»	01.04.2022	
5	На территории с. Тарловка не созданы условия для организации добровольной пожарной охраны	К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; ст.19 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности»	01.04.2022	
6	В с. Тарловка не созданы условия для содержания пожарного автомобиля в пожарном депо	Руководитель организации, если это предусмотрено нормами проектирования для конкретного объекта защиты или территории, обеспечивает содер-	01.04.2022	

	или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электропитание, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, другие устройства и оборудование, необходимые для обеспечения нормальных условий работы личного состава пожарной охраны	жание пожарных автомобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электропитание, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота. Руководитель организации обеспечивает исправное техническое состояние пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров. Руководитель организации за каждой мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует закрепление моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на указанной технике. пункт 58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.		
7	В населенном пункте с. Тарловка нет указателей в местах расположения источников наружного противопожарного водоснабжения и направление движения к ним	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2022	
8	В населенном пункте с. Тарловка, к водонапорным башням отсутствует подъездная дорога с твердым покрытием	Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". пункт 9.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	01.04.2022	
9	Водонапорные башни с. Тарловка не оборудованы устройством для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами	Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами. пункт 9.15 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	01.04.2022	
10	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен с. Тарловка не предусмотрены автономные резервные источники электропитания	Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электропитания. пункт 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2022	
11	Дома расположенные на территории с. Тарловка в плотную граничат с лесным массивом, тем самым противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений в лесопарке до зданий, при требуемом минимальном расстоянии 30 метров	статья 69 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ: Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значе-	01.04.2022	

		<p>ние пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона.</p> <p>2. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:</p> <p>1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:</p> <p>а) вне территорий лесничеств (лесопарков);</p> <p>б) на территориях лесничеств (лесопарков);</p> <p>2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.</p> <p>пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.14 СП 4.13130.2013:</p> <p>Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.</p>		
12	На территории поселка микрорайона «Лесная поляна», граничащего с лесным массивом отсутствует система оповещения людей при пожаре	<p>Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;</p> <p>статьи 63 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.04.2022	
13	На территории микрорайона «Сосновка» граничащего с лесным массивом отсутствует система оповещения людей при пожаре	<p>Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;</p> <p>статьи 63 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.04.2022	
14	На территории микрорайона «Танайка-2» граничащего с лесным массивом отсутствует система оповещения людей при пожаре	<p>Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;</p> <p>статьи 63 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.04.2022	
15	На территории микрорайона «Колосовка» граничащего с лесным массивом отсутствует система оповещения людей при пожаре	<p>Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;</p> <p>статьи 63 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.04.2022	
16	На территории микрорайона «Радужный» граничащего с лесным массивом отсутствует система оповещения людей при пожаре	<p>Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;</p> <p>статьи 63 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.04.2022	
17	Дома расположенные на территории поселка «Три медведя» в плотную граничат с лесным массивом, тем самым противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений в лесопарке до зданий, при требуемом минимальном расстоянии 30 метров	<p>Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона.</p> <p>2. Противопожарные расстояния должны обеспе-</p>	01.04.2022	

		<p>чивать нераспространение пожара:</p> <p>1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных: статья 69 Федерального закона «Технический регламент о требованиях</p> <p>а) вне территорий лесничеств (лесопарков);  б) на территориях лесничеств (лесопарков);</p> <p>2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.</p> <p>пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.14 СП 4.13130.2013:</p> <p>Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.</p>		
18	<p>Дома расположенные на территории микрорайона «Лесная поляна» в плотную граничат с лесным массивом, тем самым противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений в лесопарке до зданий, при требуемом минимальном расстоянии 30 метров</p>	<p>статья 69 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ:</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона.</p> <p>2. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:</p> <p>1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:  а) вне территорий лесничеств (лесопарков);  б) на территориях лесничеств (лесопарков);</p> <p>2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.</p> <p>пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.14 СП 4.13130.2013:</p> <p>Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.</p>	01.04.2022	
19	<p>Дома расположенные на территории микрорайона «4.10» в плотную граничат с лесным массивом, тем самым противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений в лесопарке до зданий, при требуемом минимальном расстоянии 30 метров</p>	<p>статья 69 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ:</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических устано-</p>	01.04.2022	

		<p>вок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона.</p> <p>2. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:</p> <p>1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:</p> <p>а) вне территорий лесничеств (лесопарков);</p> <p>б) на территориях лесничеств (лесопарков);</p> <p>2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.</p> <p>пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.14 СП 4.13130.2013:</p> <p>Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.</p>		
20	<p>Дома расположенные на территории микрорайона «Сосновка» в плотную граничат с лесным массивом, тем самым противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений в лесопарке до зданий, при требуемом минимальном расстоянии 30 метров</p>	<p>статья 69 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ:</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Допускается уменьшать указанные в таблицах 12, 15, 17, 18, 19 и 20 приложения к настоящему Федеральному закону противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное статьей 93 настоящего Федерального закона.</p> <p>2. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:</p> <p>а) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:</p> <p>а) вне территорий лесничеств (лесопарков);</p> <p>б) на территориях лесничеств (лесопарков);</p> <p>2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.</p> <p>пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.14 СП 4.13130.2013:</p> <p>Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.</p>	01.04.2022	
21	<p>Не достаточно обеспечены наружным противопожарным водоснабжением улицы: г. Елабуга, Казанская, Гассара, Туга-</p>	<p>На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:</p>	01.04.2022	

	<p>рова. Саралинская, Морквашинская.</p>	<p>наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары.  ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 68 часть 1 и 2,  Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более указанной в п. 9.11 по дорогам с твердым покрытием/ пункт 8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»  Требования пожарной безопасности»  Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:  при наличии автонасосов - 200 м;  при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.  Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м./  пункт 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»</p>	
22	<p>Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение г. Елабуга, а именно: микрорайоны «Сосновка», «Колосовка», район Сельхозхимии</p>	<p>На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более указанной в п. 9.11 по дорогам с твердым покрытием/ пункт 8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»  Требования пожарной безопасности»  Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:  при наличии автонасосов - 200 м;  при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.  Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не</p>	01.04.2022

		<p>более 200 м с учетом требований Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м./</p> <p>пункт 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»</p>		
23	<p>Не выполнен пирс размером 12x12 на естественном источнике наружного противопожарного водоснабжения (р. Тойма), и подъездные пути к нему с твердым покрытием в г. Елабуга (по ул. Набережная, и Снежная), для установки пожарных автомобилей в любое время года</p>	<p>Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.</p> <p>пункт 9.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»</p>	01.04.2022	
24	<p>В городе Елабуга указатели в местах расположения источников наружного противопожарного водоснабжения не соответствует требованиям</p>	<p>У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.</p> <p>пункт 8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»</p>	01.04.2022	
25	<p>Не организована очистка территории п. Тарловка от сухой травянистой растительности</p>	<p>Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.</p> <p>пункт 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации</p>	01.04.2022	
26	<p>Не организовано обновление минерализованной полосы на территории п. Тарловка для ограничения распространения лесного пожара на жилые дома расположенные вблизи лесного массива</p>	<p>В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0.5 метра или иным противопожарным барьером.</p> <p>пункт 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации</p>	01.04.2022	



27	Не организована очистка территорий от сухой травянистой растительности микрорайоны «Сосновка», «Колосовка», «Танайка-2», «Радужный», «Лесная поляна», «Царицыно», «4.10», микрорайон расположенный вблизи базы отдыха «Белая Дача» поселка «Три медведя», открытая территория напротив «Хаят Отель», вдоль улицы Окружное шоссе, территория между жилыми домами улиц Б. Покровская, Прикамская, Набережная, Шишкина и рекой Тойма.	Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. пункт 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2022	
28	Не организовано обновление минерализованной полосы на территории микрорайона «Сосновка», микрорайон расположенный вблизи базы отдыха «Белая Дача» поселка «Три медведя» микрорайона «Лесная поляна», микрорайона «Царицыно» микрорайона «4.10» для ограничения распространения лесного пожара на жилые дома расположенные вблизи лесного массива	В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. пункт 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела НД по Елабужскому МР  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
Ябуров Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» июля 2021 г.

М.П.\*



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Руководитель Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан Нургаянов Ленар Фаридович

(должность, фамилия, имя, отчество)

«07» 07 2021 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.