

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам Республики Татарстан
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)
ул. Северная, б/н, г. Мензелинск, Республика Татарстан, 423700, (85555) 3-43-36

пос. имени Воровского
(место составления акта)

" 30 " июня 20 21 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 41

По адресу/адресам: РТ, Мензелинский район, пос. имени Воровского, с. Сарсаз-Горы

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора по
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени

Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам Республики Татарстан по
отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора,
пожарному надзору № 41 от 01.06.2021 г.

издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Исполнительного комитета имени Воровского сельского поселения Мензелинского
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления)
муниципального района Республики Татарстан

Дата и время проведения проверки:

"07" 06 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

"30" 06 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дней / 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: МОНД по Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

Юдин Сергей Георгиевич, руководитель ИК  01.06.2021 г. 10 час. 00 мин.

(фамилии, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в
случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо (а), проводившее проверку: Тимерханов Альберт Фларитович, начальник

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
Актанышскому и Мензелинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов
и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Юдин Сергей Георгиевич,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

руководитель Исполнительного комитета имени Воровского сельского поселения

должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного,

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1). Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен не

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения. п. 53 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Руководитель Исполнительного комитета имени Воровского сельского поселения Мензелинского муниципального района РТ Юдин С.Г.); 2). Населенный пункт совхоза имени Воровского не достаточно обеспечен наружным противопожарным водоснабжением. Статья 68 Федерального закона №123-ФЗ. п. 8.6 СП 8.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» (Руководитель Исполнительного комитета имени Воровского сельского поселения Мензелинского муниципального района РТ Юдин С.Г.); 3). Не организовано очистка территории сельского поселения от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организовано регулярный покос травы. п. 70 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Руководитель Исполнительного комитета имени Воровского сельского поселения Мензелинского муниципального района РТ Юдин С.Г.); 4). Не закреплена за должностным лицом (прошедшие специальную подготовку) пожарная техника для тушения пожаров. п. 58 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Руководитель Исполнительного комитета имени Воровского сельского поселения Мензелинского муниципального района РТ Юдин С.Г.); 5). Не в полной мере проведено обучение мерам пожарной безопасности. п. 3 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.2 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 (Руководитель Исполнительного комитета имени Воровского сельского поселения Мензелинского муниципального района РТ Юдин С.Г.); 6). Отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения пожарных гидрантов. Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 58 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Руководитель Исполнительного комитета имени Воровского сельского поселения Мензелинского муниципального района РТ Юдин С.Г.).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол об административном правонарушении

Подписи лиц, проводивших проверку: А.Ф. Тимерханов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

" " _____ 20__ г.

(Подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)