

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Лениногорскому муниципальному району Республики Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Агадуллина, д. 14, г. Лениногорск, Республика Татарстан, 423250,
тел. 7-41-52

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 100/1/100
об устранении выявленных нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных
участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара (далее-
предписание об устранении нарушений)

Исполнительный комитет муниципального образования
"Нижнечершилинское сельское поселение"
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району Республики Татарстан, N 100 от 16 июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 час. 00 мин. "21" июня 2021 года по 11 час. 30 мин. "30" июня 2021 г. проведена плановая проверка Зариповым Альбертом Загитовичем, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району Республики Татарстан, Вильдановым Дамиром Равилевичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району Республики Татарстан, в отношении Исполнительного комитета муниципального образования "Нижнечершилинское сельское поселение" Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, село Нижние Чершилы, улица Центральная, дом 105 (в состав входит с. Мордовская Ивановка, с. Верхняя Чершила, с. Нижняя Чершила) совместно с Хайруллиной Нурией Яхиаевной, главой сельского поселения Исполнительного комитета муниципального образования "Нижнечершилинское сельское поселение" Лениногорского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие

нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
100/1/100	Не созданы (не обновлены) в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов с. Мордовская Ивановка, с. Верхняя Чершила, с. Нижняя Чершила до начала пожароопасного периода противопожарные минерализованные полосы установленной ширины вокруг населенного пункта.	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.06.2022г.	
100/1/100	Не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, нет содействия распространения пожарно-технических знаний.	ст. 21, 25, ч. 8 ст. 63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".	01.06.2022г.	
100/1/100	Не обеспечена в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или	п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	01.06.2022г.	

	образования снежного покрова очистка территории от сухой травянистой растительности.	постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".		
100/1/100	Органом местного самоуправления поселения для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источника наружного водоснабжения в соответствии со статьёй 19 Федерального закона "О пожарной безопасности"; при наличии на территории естественного водоисточника (река) не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твёрдым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарного автомобиля и забора воды в любое время года.	п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.06.2022г.	
100/1/100	Руководитель организации за пожарной мотопомпой приспособленной для тушения пожаров, не организовал закрепление моториста (водителя); не пройдена специальная подготовка	п. 58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации	01.06.2022г.	

	для работы на указанной технике.	на Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима В Российской Федерации".		
--	----------------------------------	---	--	--

Извлечение из Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

«ст. 37 руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности»;

«ст. 38 ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством»;

«ст. 39 административная ответственность руководителей организаций. Основания и порядок привлечения руководителей организаций к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности устанавливаются законодательством Российской Федерации.

Исполнители за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний должностных лиц государственного пожарного надзора по обеспечению пожарной безопасности несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН,
проводившего (проводивших) проверку:



"30" июня 2021 года.

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр которого получил(а):
Хайруллина Нурия Яхиаевна, глава сельского поселения Исполнительного
комитета муниципального образования "Нижнечершилинское сельское поселение"
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

"30" июня 2021 года.



Пометка об отказе в совершении подписи для ознакомления с предписанием:

(подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН,
проводившего (проводивших) проверку)

<*> предписание заверяется (заверяются) печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц).