Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Менделеевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Пионерская, 1, г. Менделеевск, Республика Татарстан, 423650, 8 (85549) 3-40-52; 3-40-56

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 37/1/37

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Исполнительному комитету Татарско-Челнинского сельского поселения

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя

в лице руководителя Кузнецовой Татьяны Петровны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Менделеевскому району Республике Татарстан по пожарному надзору № 37 « 26 » мая 202 1 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 30 мин. « 1 » июня 202 1 года до 11 час. 30 мин. « 1 » июня 202 1 года проведена проверка

начальником ОНДиПР по Менделеевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ подполковником внутренней службы Скоробогатовым Максимом Владимировичем .

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

обеспечения первичных мер пожарной безопасности Исполнительным комитетом Татарско-Челнинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан по адресу: Менделеевский район, с.Татарские Челны ,

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *руководителем Исполнительного комитета Татарско-Челнинского сельского поселения Кузнецовой Татьяной Петровной* ,

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В селе Татарские Челны к источникам наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют указатели, выполненные со светоот-	**№69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст.19, абзац 1, 3;** К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в	*01.06.2022г.*	

	ражающей поверхностью, либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; **Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N1479) п.48 абзац 3** Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.		
2.	Село Татарские Челны недостаточно обеспечено наружным противопожарным водоснабжением.	**№123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:** **ст.62** **ч.1** Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. **ст. 68**: **ч.1** На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения; **ч.2** К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) противопожарные резервуары. **ППР в РФ п.75:** Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".	*01.06.2022г.*	
3.	Для обеспечения бесперебойного энергоснаб-	**№69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст.19, абзац 1,3**;	*01.06.2022г.*	

	жения в водонапорной башне села Татарские Челны не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения	К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; **ППР в РФ п.53 абзац 3** Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе об
жаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР по Менделеевскому МР
УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Скоробогатов М.В.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора) (подпись)

М.П.*

«*1*» *июня* 202 *1* г.

Предписание для исполнения получил:

руководитель Исполнительного комитета
Татарско-Челнинского сельского поселения Кузнецова Т.П.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«*1*» *июня* 202 *1* г.