

1.	Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте в радиусе 200 метров от населённого пункта.	(Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)	01.07.2022г	
Населённый пункт Курманаево				
2.	Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте в радиусе 200 метров от населённого пункта.	(Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)	01.07.2022г	
Населённый пункт Урняк				
3.	Руководителем сельского поселения не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года из источника наружного водоснабжения, естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.), расположенного в населенном пункте в радиусе 200 метров от населённого пункта.	(Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2021 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»)	01.07.2022г	