

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogppnizhnekamsk@mail.ru
(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 138/1/101

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица - руководителю Муниципального казённого учреждения «Исполнительный комитет Муниципального образования поселок городского типа Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Чачакаеву Николаю Валерьевичу

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по пожарному надзору № 138 от "13" июля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

(наименование органа ГПН)

"21" июля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность – 4 часа

"29" июля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность – 2 часа

проведена проверка Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Насибуллин Рамилем Фаязовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального казенного учреждения «Исполнительный комитет Муниципального образования поселок городского типа Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан», расположенного по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, п.г.т. Камские Поляны, микрорайон 1-й, д.1/38 адрес место(а) фактического осуществления им деятельности по адресу: РТ, Нижнекамский муниципальный район, Камские Поляны

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Руководителем МКУ «Исполнительный комитет МО п.г.т. Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Чачакаевым Николаем Валерьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	В поселке городского типа Камские Поляны не в полной мере организовано обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности	статья 63 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 19 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ	01.07.2022	
2.	На территории поселка городского типа Камские Поляны не в полной мере организована работа по уборке мусора и покос травы.	пункт 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)	01.07.2022	
3.	В микрорайоне «Навосел» поселка городского типа Камские Поляны не обеспечено необходимым количеством источников наружного водоснабжения для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения (пруды, реки), расположенного в сельском населенном пункте и на прилегающей к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ	пункт 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)), статьи 4,5,6 статья 62, 63,68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 10.4 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или/сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ Насибуллин Р.Ф.
по пожарному надзору)


(подпись)
М.Л.П

« 29 » 07 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Руководитель МКУ «ИК МО п.г.т. Камские Поляны
Нижнекамского муниципального района РТ»

Н.В. Чачакаев
(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » 07 2021 г.