

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
e-mail: undpr-rt@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
(наименование органа государственного пожарного надзора)
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, г. Альметьевск, 423450, (8553) 26-70-02, 26-70-11, 26-70-20

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание № 137/1/94

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Новокашировский сельский исполнительный комитет,

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
руководитель Новокашировского СИК Гиниятуллина Лилия Марсовна

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Республике Татарстан по пожарному надзору № 137
(наименование органа ГПН)

от "15" июля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 ч 00 мин. "22" июля 2021 г. по 16 ч 00 мин. "22" июля 2021 г., с 14 ч 00 мин. "27" июля 2021 г. по 15 ч 00 мин. "27" июля 2021 г. проведена внеплановая проверка

заместителем начальника отдела НДИПР по Альметьевскому муниципальному району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ службы майором внутренней службы Хусаиновым Равилем
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их)
Илтозарович, Лесно-Калейкинского сельского исполнительного комитета

проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, по адресу: Республика Татарстан, Альметьевский район, Новокашировское сельское поселение (юридический адрес: Республика Татарстан, Альметьевский район, село Новое Каширово, улица Тавабилова д.153)

совместно с руководителем Новокашировского СИК Гиниятуллиной Лилией Марсовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед- пис а- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	- не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов в с.Новое Каширово, с.Бикасаз, д.Ак	ч.4 ст.6, ч.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.07.2022 г.	

	Чишма)			
2.	направление движения к источникам противопожарного водоснабжения в с.Новое Каширово, с.Бикасаз, д.Ак Чишма, не обозначена указателями со светоотражающей поверхностью, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	ч.4 ст.6, ч.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.07.2022 г.	
3.	водонапорные башни в д. Ак Чишма не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года	ч.4 ст.6, ч.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 53 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.07.2022 г.	
4.	в с.Новое Каширово к водоемисточнику не устроен подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года	ч.4 ст.6, ч.2 ст.63, ч.8 ст.98 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 75 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.07.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела НД и ПР
по Альметьевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
майор внутренней службы Хусаинов Р.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"27" июля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"27" июля 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



(подпись)
М.Л.П. <*>
(должность, фамилия, инициалы)