

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево ул. Толстого д.6  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

с. Старое Узеево  
(место составления акта)

«27» июля 2021 г.  
(дата составления акта)  
12 часов 00 мин  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 127

«27» июля 2021 г. по адресу: Республика Татарстан, Аксубаевский район, с. Старое Узеево  
ул. Ленина, д. 2 А, адрес место (а) фактического осуществления им деятельности по адресу  
Республика Татарстан, Аксубаевский район, Староузеевское сельское поселение.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника управления надзорной деятельности и  
профилактической работы О.Р. Нуруллин. № 127 от 19 июля 2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

была проведена *плановая* проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

*Исполнительного комитета Староузеевского сельского поселения Аксубаевского  
муниципального района Республики Татарстан*

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Дата и время проведения проверки:

*"27" июля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа*  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *межрайонный отдел НД и профилактической работы по Аксубаевскому и  
Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ*

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):

*Айдова Надежда Владимировна - руководитель исполнительного комитета Староузеевского  
сельского поселения Аксубаевского муниципального района РТ*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо (а), проводившее (-ие) проверку: *Заместитель начальника МОНД и ПР по  
Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник  
внутренней службы Гафиятов Р.Х.*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае  
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),  
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа  
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: **Айдова Надежда Владимировна - руководитель исполнительного комитета Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района РТ**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**1. Не производится своевременная уборка сухой растительности и покос травы на земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов с. Старо Узеево, д. Новое Мокишино, д. Новая Баланда;**

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендатор земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. (Требование п. 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 30 декабря 2017 года).

**2. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенного пункта д. Новая Баланда до начала пожароопасного периода отсутствуют противопожарные минерализованные полосы установленной ширины вокруг населенных пунктов;**

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 1 метров. (Требование п. 63, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 30 декабря 2017 года).

**3. Отсутствуют подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров к естественным или искусственным водоисточникам (река озеро, и др.), расположенным на территориях населенных пунктов с. Старое Узеево д. Новое Мокишино, д. Новая Баланда, вблизи них (в радиусе 200 метров) для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;**

При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения (Требование п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 30 декабря 2017 года).

**4. Руководитель не обеспечил территории населенных пунктов с. Старое Узеево достаточном количестве источниками наружного противопожарного водоснабжения.**

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. (Требование ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (часть редакции, введенный в действие с 12.07.2012г ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_


Запись в Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок органа власти (местного самоуправления), проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:   
\_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): **Айдова Надежда Владимировна - руководитель исполнительного комитета Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района РТ**

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)

"27" июля 2021 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)